TABLICA ROZDZIELCZA TR-O



Tablica TR-O

Psz = 25,0kW

Isz = 38,8 A

TABLICA TR-O



Wyposażenie tablicy TR-O

pole nr 1, 2

1 x rozłącznik izolacyjny typu SB 399
3 x wyłącznik nadprądowy S-311 2A/C
1 x lampka sygnalizacyjna typu SVN127
1 x ogranicznik przepięć typu SPN801
1 x 3-fazowy licznik energii elektrycznej EC350
4 x wyłącznik różnicowo-nadpr. typu AD910B AC
2 x wyłącznik różnicowo-nadpr. typu AD910J A
1 x wyłącznik różnicowy. typu CD426J
1 x wyłącznik nadprądowy typu NCN316

pole nr 3

1 x wyłącznik różnicowy typu CD441J
8 x wyłącznik nadprądowy typu NBN110
4 x wyłącznik nadprądowy typu NBN116

pole nr 4

1 x wyłącznik różnicowy typu CD441J
3 x wyłącznik nadprądowy typu wg DTR-ki przyłączanego urządzenia rezerwa

UWAGA: Na wyposażenie tablicy jw. zastosowano aparaturę f-my HAGER

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "PROJEKTY ELEKTRYCZNE" 33-101 TARNÓW UL. GEN. GROTA-ROWECKIEGO 72 TEL. (+48) 604 964 600				
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO / STADIUM	Zmiana sposobu użytkowania parteru przychodni na żłobek w istniejącym budynku-usługowo mieszkalnym wraz z dobudową tarasu oraz schodów zewnętrznych oraz dobudowa muru oporowego na działce nr 1026/1 w m. Lubcza gm. Ryglice PROJEKT WYKONAWCZY			POW. dcm2
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	DATA	PODPIS	TEMAT RYSUNKU	SKALA
inż. Jerzy Florek upr. bud. 97/KW/75 w specjalności: instal. elektryczne	10.2023		WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE	—
inż. Leszek Słowik upr. bud. nr WD-NB-8346/118/81 w specjalności: instal. elektryczne	10.2023		RYSUNEK: SCHEMAT IDEOWY INSTAL. ELEKTR. TABLICE TG-1TR	NR RYS. E-2

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - reprodukcja bez zgody autora zabroniona
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. Nr 24 poz 83 z dn. 23 lutego 1994)