

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Gliwicach  
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice  
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:  
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice  
info@tauron-dystrybucja.pl



Gliwice, dn. 21.11.2019 r.

1014883255



Sygnatura: TD/OGL/OMD/2019-11-21/0000001

TK MATEUSZ TRACZEWSKI  
TADEUSZ KWAŚNICKI  
SPÓŁKA CYWILNA  
ul. Nikla 3  
43-300 Bielsko-Biała

**Dotyczy: podłączenia do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Królewskiej Tamy 9-15, 17-23, 25-31, 57-63, 65-71 w Gliwicach. (TD/OGL/OMD/UB/BK/3823/2019)**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13-11-2019 informujemy, że, na załączonym planie zgodnie z zaznaczonym przez wnioskodawcę wariantem w zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznej WN-110kV relacji Robotnicza - Trynek, linii napowietrznej teletechnicznej podwieszanej na słupach WN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować. Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN i ośw. ulicznego należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Podane w normach informacje dotyczące odległości od naszych urządzeń nie wykluczają możliwości projektowania inwestycji w odległościach mniejszych, jednak w takim przypadku na podstawie wykonanego wywiadu branżowego należy wystąpić o nieodpłatne warunki zabezpieczenia lub przebudowy kolizji do firmy TAURON Dystrybucja S.A.- Wydział Eksploatacji - **OME Gliwice** ul. Myśliwska 6.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 5m, od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach, ul. Myśliwska 6, zlecenie wysłać na adres do korespondencji: : ul. Lwowska 23 w Katowicach.

Odległości powyższe dotyczą użycia dźwignic licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu, jak również dla prac wykonywanych w pobliżu naszych urządzeń.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów linii jw. inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Natomiast o pracach w pobliżu sieci teletechnicznych należy powiadomić TAURON Dystrybucja – Dział Łączności z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 19.

**(Korespondencję przesłać na adres: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice).**

Ewentualne prace w pobliżu **linii napowietrznej WN 110kV i wszelkie projektowane koncepcje zagospodarowania terenu w tym rejonie muszą spełniać następujące wymagania:**

- a) Nie dopuszcza się składania pod linią i w odległości poziomej mniejszej niż 15 m od skrajnych przewodów linii materiałów, elementów, maszyn i urządzeń budowlanych,
- b) Nie dopuszcza się wykonywania wykopów w odległości mniejszej niż 5m od konstrukcji fundamentów słupów linii elektroenergetycznych,
- c) Ewentualne wszelkie prace przy użyciu sprzętu mechanicznego wykonywane w odległościach poziomych mniejszych niż 15 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów linii 110kV należy wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice **w Chorzowie przy ul. Olszewskiego 1.**

Ponadto informujemy, iż na danym terenie mogą znajdować się inne urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

**TAURON Dystrybucja S.A.**

Pełnomocnik



**Beata Kosmala**

Załączniki: mapa 1 szt.

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD