

TZT/3464/2019/10835

Gliwice, 05.12.2019 r.

**TK M. Traczewski T. Kwaśnicki S. C.**  
**Ul. A. Nikla 3**  
**43 – 300 Bielsko-Biała**

**Dot.: uzgodnienia pod względem kolizji z przewodami wod. – kan. projektowanej sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Królewskiej Tamy 9-15, 17-23, 25-31, 57-63 i 65-71 w Gliwicach**  
**(Inwestor: PEC Gliwice Sp. z o.o.)**

W nawiązaniu do pisma znak **TK/76/2019** z dnia 13.11.2019 r. w sprawie jw. informujemy, że na dołączonej do wniosku mapie naniesiono orientacyjnie z dokumentacji archiwalnej brakujące przewody kanalizacji sanitarnej.

Trasę przedmiotowej sieci ciepłej pod względem kolizji z przewodami wod. – kan. uzgadniamy na następujących warunkach:

1. Na skrzyżowaniu z przewodami wodociągowymi sieć ciepłą ułożyć w rurze ochronnej długość rury i jej odległość od przewodów wodociągowych przewidzieć zgodnie z normą.
2. W razie konieczności zabezpieczenia przewodów wod. – kan. w miejscu skrzyżowania z siecią ciepłą koszty z tym związane będzie ponosić Inwestor. Sposób ewentualnego zabezpieczenia należy ustalić z pracownikami tut. Spółki w trakcie realizacji.
3. W przypadku wykonywania przewiertu, należy sprawdzić położenie przewodów wod. – kan. za pomocą przekopów kontrolnych.
4. W przypadku uszkodzenia przewodów wod. – kan. lub elementów uzbrojenia przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor (Wykonawca robót) będzie ponosić odpowiedzialność za usunięcie awarii.
5. Prace należy prowadzić pod naszym nadzorem branżowym, a roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym. Przed rozpoczęciem robót złożyć zlecenie na pełnienie tego nadzoru z podaniem warunków płatności. W sprawie ustalenia terminu jego pełnienia kontaktować się z Działem Sieci Wodociągowej i Gospodarki Wodomierzowej p. Dominik Kogut, tel. 605 034 408, p. Krzysztof Wiszniowski, tel. 609 861 460 oraz Działem Sieci Kanalizacyjnej p. Grzegorz Bańcerowski, tel. 601 781 748, p. Krzysztof Żmuda, tel. 663 023 664.
6. W części dotyczącej kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, który jest administratorem sieci kanalizacji deszczowej w tym rejonie.

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.**

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
3010301508000000804347003  
NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 199 254 000,00 zł

Biurowo Obsługa Klienta: tel.: +48 32 338 71 71  
tel.: +48 32 232 17 06  
fax.: +48 32 232 31 35  
bok@pwik.gliwice.pl  
Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl  
[www.pwik.gliwice.pl](http://www.pwik.gliwice.pl)

Niniejsze uzgodnienie ważne jest na okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma.

*Gliwice*

Sprawę prowadzi: Krzysztof Morawiec tel.: 32 338 71 41

**KIEROWNIK**  
Działu Technicznego  
*Barbara Malyszewicz-Wróbel*

**Załączniki:**

1. Mapa

**Kopia:**

1. TZT K.M. + mapa

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.**

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
30103015080000000804347003  
NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 199 254 000,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71  
tel.: +48 32 232 17 06  
fax.: +48 32 232 31 35  
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl  
**www.pwik.gliwice.pl**