

Włocławek, dnia 2 lipca 2024 r

NE.38.35.2024

Wszyscy Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „**Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza ciepłego do budynku przy ul.Św. Antoniego 5 we Włocławku**” – **sprawa nr NE.38.35.2024**, działając zgodnie z par.27 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku, poniżej publikuje pytanie otrzymane od Wykonawcy wraz z udzieloną na nie odpowiedzią Zamawiającego, mianowicie:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający akceptuje zastosowanie muf kolanowych SXB firmy Logstor w miejsce kolan prefabrykowanych?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie muf SXB-WP firmy Logstor pod warunkiem zastosowania całego kompletu w skład którego wchodzi: mufa kolanowa, podtrzymki, odstępnik oraz oryginalny łuk, dedykowane do tego złącza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ, w tym termin składania ofert, nie ulegają zmianom, a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Prezes Zarządu