

Powiat Legnicki

OGŁOSZENIE

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:

Modernizacja windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy

RZ.272.1.1.2022

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na niżej cytowane pytania, które wpłynęły w dniu 18 lutego br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1: *Ze względu na możliwości techniczne (szyb o wymiarach 1,40 x 1,70 m) prosimy o dopuszczenie instalacji kabiny o wymiarach ~0,99 x ~1,35 m (przy pełnej pionowości szybu). W istniejącym szybie nie ma możliwości technicznych zainstalowania kabiny o wymaganych przez Zamawiającego wymiarach 1,01 m x 1,17 m.*

Odpowiedź zamawiającego: Istnieją techniczne możliwości zainstalowania w istniejącym szybie kabiny o wymiarach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji kabiny o wymiarach 1,00 m x 1,35 m.

Pytanie nr 2: *Mając na uwadze, koszty eksploatacji dźwigu po okresie gwarancji, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.*

Czy dźwig ma być oparty na ogólnodostępnych podzespołach (dostępnych również poza siecią handlową producenta, pozbawionych patentów i rozwiązań dedykowanych) umożliwiających swobodną konserwację przez inne firmy dźwigowe?

Czy sterowanie oparte ma być na ogólnodostępnych podzespołach bez konieczności stosowania dedykowanych testerów oraz prawa wyłączności do oprogramowania i zmiany konfiguracji dźwigu tylko przez niezależne od producenta firmy konserwacyjne?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zastosowanie ogólnodostępnych podzespołów, pod warunkiem posiadania przez wszystkie elementy deklaracji zgodności z normami Unii Europejskiej.

Pytanie nr 3: *Czy Zamawiający wymaga podłączenia sterowania dźwigu do centrali p.poż budynku?*

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający wymaga podłączenia sterowania dźwigu do centrali ppoż. budynku.

Pytanie nr 4: *Czy Zamawiający wymaga spełnienia dodatkowych wymagań względem windy zgodnych z obowiązującymi dokumentami tj. „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020” lub „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” wydanymi przez MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU?*

Odpowiedź zamawiającego: Winda objęta niniejszym zamówieniem nie jest przewidziana do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Dźwig przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w sąsiednim szybie.

Pytanie nr 5: Prosimy o informację czy wyłaz montażowy w maszynie ma posiadać odporność ogniową?

Odpowiedź zamawiającego: Należy wykonać wyłaz w maszynie w klasie odporności ogniowej R 120.

Pytanie nr 6: Prosimy o opisanie jakich efektów oczekuje Zamawiający w odniesieniu do zapisu: „Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane.”

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający przewidział w pozycji kosztorysowej możliwą konieczność uzupełnienia płyty żelbetonowej podszybia – zarówno elementów betonowych, jak i stalowych. Wskazane prace wynikną przy wymianie stalowej wanny w podszybiu.

Pytanie nr 7: Czy w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpłatne świadczenie usług konserwacji, pogotowia dźwigowego?

Jeśli Zamawiający ma dodatkowe wymagania w tym zakresie (np. wymagane czasy reakcji), prosimy o wskazanie oczekiwań.

Jeśli powyższe nie leży po stronie Wykonawcy, prosimy o potwierdzenie, że wskazane usługi świadczyć będzie autoryzowana firma w ramach oddzielnej umowy zawieranej z Zamawiającym.

Odpowiedź zamawiającego: W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za świadczenie usług konserwacji i pogotowia dźwigowego. Wskazane usługi świadczyć będzie autoryzowana firma w ramach oddzielnej umowy zawieranej z Zamawiającym.

Pytanie nr 8: Prosimy o określenie z jakiego gatunku stali nierdzewnej ma być wykonana kabina?

Czy należy zastosować najtańszą stal nierdzewną ferrytyczną, czy też intencją Zamawiającego jest wykonanie dźwigu dobrego jakościowo i wymaga się stali nierdzewnej austenitycznej odpornej w znacznym stopniu na korozję?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający wymaga kabiny wykonanej w stali nierdzewnej austenitycznej.

Pytanie nr 9: Zamawiający, w załączonym opisie technicznym do SWZ, wymaga sufitu podwieszanego którego nie polecamy ze względu na znacznie zmniejszoną odporność na akty wandalizmu oraz zbierający się na podwieszeniu brud i kurz.

Ze względu na charakter budynku (budynek użyteczności publicznej) wnosimy o dopuszczenie możliwości zastosowania sufitu o jednolitej konstrukcji, który ma znacznie zwiększoną odporność na akty wandalizmu.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania sufitu o jednolitej konstrukcji.

Zatwierdzono:

Krzysztof Sowiński – Członek Zarządu Powiatu

Kierownik Zamawiającego

Legnica, 21.02.2022 r.