

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

### NAZWA ZADANIA:

Wykonanie zadania pn.: „**Usunięcie wad instalacji chłodniczej do central wentylacyjnych „Łącznika” KMP w Siedlcach**”.

ADRES OBIEKTU: Komenda Miejska Policji w Siedlcach, 08 - 110 Siedlce ,ul. Starowiejska 66 .

Kody wg CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

### 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zakres robót:

Usunięcie wad instalacji chłodniczej do central wentylacyjnych „Łącznika” KMP w Siedlcach w tym:

- wymiana elektrozaworów, zaworów rozprężnych, zaworu trójdrogowego
- montaż układu uzupełniania instalacji ct glikolem
- usunięcie przecieków instalacji wentylacyjnej
- uruchomienie instalacji chłodzenia  
zgodnie z załączonym przedmiarem

Przed złożeniem oferty zaleca się odbycie wizji lokalnej na obiekcie.

2. termin składania ofert do dnia 23.01.2018 r.

na Platformie Zakupowej, e-mailem [andrzej.strzelak@ra.policja.gov.pl](mailto:andrzej.strzelak@ra.policja.gov.pl) lub w Sekretariacie WIIR KWP zs w Radomiu

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 28.02.2018 r.

4. Osoba do kontaktów w sprawie Andrzej Strzelak tel. 606959997