

**GKŚO.I.271.3.2023**

**Kiwity, dnia 23.02.2023r.**

**Zamawiający  
Gmina Kiwity  
Kiwity 28,  
11-106 Kiwity  
NIP: 743-19-13-795**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40kWp, na potrzeby budynku SUW w Kiersnowie oraz budynku SUW w Kiwitach”.

Gmina Kiwity zwana dalej „Zamawiającym” zawiadamia, że jeden z potencjalnych Wykonawców skierował do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

**Zapytanie do postępowania:**

1. W wymaganiach dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający podał w rozdz. IX pkt. 2 ppkt. 3) kwotę ubezpieczenia 200 000 zł a rozdz. XI pkt.4 ppkt. 3 Zamawiający wskazuje kwotę 500 000 zł. Proszę o wskazanie jakie jest prawidłowe wymaganie Zamawiającego i dokonanie zmian w SIWZ.

**Odpowiedź:**

W wyjaśnieniach z dnia 17.02.2023r Zamawiający sprostował omyłkę w treści SWZ.

2. Czy zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji w osobie projektanta i kierownika robót elektrycznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji projektanta i kierownika robót elektrycznych.

3. W zakresie zwiększenia konkurencyjności zwracam się o zmianę wymagań w zakresie zdolności technicznej w następującym zakresie:

Z obecnego - Wykonawca wykaże, wykonanie co najmniej dwóch robót polegających na wykonaniu w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznej o wartości co najmniej 100 000 zł netto każda.

Na następującą - Wykonawca wykaże, wykonanie co najmniej dwóch robót polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o wartości co najmniej 100 000 zł netto każda.

Powyższa zmiana nie zmniejsza umiejętności i doświadczenia wykonawcy, który wykonał więcej niż dwie instalacje bez projektu a w wymaganiach Zamawiający ujął posiadanie Projektanta co Gwarantuje należyte wykonanie zadania składającego się z projektu i realizacji.

**Odpowiedź:**

W wyjaśnieniach z dnia 17.02.2023r Zamawiający dokonał modyfikacji w treści SWZ.

4. W PFU w rozdziałe 1.2.9. *Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych* Zamawiający wskazał moc modułu na 530Wp. Rynek fotowoltaiczny jest rynkiem bardzo dynamicznym i o dużej fluktuacji sprzętu u producentów jak i dystrybutorów. Może zatem wystąpić problem z dostępnością wskazanej mocy w okresie realizacji umowy. Wnoszę o rozszerzenie granic mocy akceptowanego modułu np. w zakresie 400Wp do 540Wp przy pozostałych parametrach z PFU.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie modułów o mocy w zakresie od 450Wp do 550 Wp.

Wójt Gminy Kiwity

Wiesław Tkaczuk