

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa tężni solankowej”.

W dniu 02 października 2023 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o następującej treści:

Zapytania do przetargu 2023/BZP 00418402.

1. Czy zamawiający dopuszcza zmianę materiału ścian łącznika technicznego z cegły klinkierowej w konstrukcji szachulcowej na pełne deskowanie deską modrzewiową montowaną na tzw. „rybią łuskę”. Proponowana zmiana jest podyktowana brakiem odporności klinkieru oraz zaprawy i fugi na oddziaływanie solanki.
2. Czy zamawiający dopuszcza odstępstwa od PFU w zakresie zabudowy krzaków tarniny. PFU preferuje zabudowę szachulcową w której istniejące belki konstrukcyjne będą powodowały nieprawidłową pracę tężni. Tylko zabudowa ciągła jak w tężniach klasycznych zapewni jej prawidłowe działanie.
3. Czy zamawiający dopuszcza zmiany konstrukcji płyty żelbetowej oraz zbiornika 10m³ na solankę na konstrukcję klasyczną gdzie płyta żelbetowa jest jednocześnie zbiornikiem na solankę. Zbiornik 10m³ dla tężni o powierzchni ściany tarniny 240 m² jest zbyt mały i nie zapewni wystarczającej ilości solanki dla prawidłowego działania tężni.

Działając na podstawie z art. 284 ust. 4 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający informuje, co następuje:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zaproponowanej zmiany rozwiązania materiałowego

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany sposobu szachulcowej zabudowy tarniny. Zmiana jednak musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

Ad. 3. PFU nie definiuje ostatecznych rozwiązań technicznych, które powstają i limitowane są kolejnymi założeniami projektanta na etapie projektu technicznego. Przyjęte w projekcie rozwiązania muszą gwarantować poprawne funkcjonowanie urządzenia uzdrowskiego – tężni zgodnie z jego przeznaczeniem.

BURMISTRZ MIASTA

Adam Puli

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
St. Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22