



SK Proj. pion instalacji chłodu
wyjście zabezpieczyć zgodnie z opisem
Skrapacz, moc chłodnicza 26kW
ZASILANIE 3f/9,0kW
masa 260kg, wym: 140x55x165mm
urządzenie zamontować na podkonstrukcji
min. 30cm powyżej połaci dachu

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.
ul. Krzycka 22/1
53-020 Wrocław



STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
SANITARNA

LOKALIZACJA
DZ. NR 16, AR-25, OBRĘB 0022 POŁUDNIE
ul. Komandorska 118/120, 53-345 WROCŁAW

SPECJALNOŚĆ GŁÓWNY PROJEKTANT	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
SANITARNA mgr inż. Małgorzata Walczak (Chwałupka)	75/DOŚ/08	

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. Elżbieta Franus	109/DOŚ/07	

TYTUŁ RYSUNKU	SKALA	DATA
RZUT DACHU – INSTALACJA WENTYLACJI	1:100 NR RYSUNKU S-02	23.07.2019 NR STRONY