

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA [m2]
NR1.1	KOMUNIKACJA	2.21
NR1.2	KOMUNIKACJA	3.91
NR1.3	POKÓJ BIUROWY ASYSTENTA DS. KRYMINALNYCH I DZIELNICOWYCH	22.26
NR1.4	POM. PORZĄDKOWE	4.06
NR1.5	SERWEROWNIA	4.16
NR1.6	KOMUNIKACJA	4.52
NR1.7	POM. SŁUŻBOWE	11.08
NR1.8	SZATNIA	4.08
NR1.9	TOALETA	8.40
NR1.10	MAGAZYN	9.09
NR1.11	ANEKS KUCHENNY	5.11
NR1.12	POKÓJ KIEROWNIKA POSTERUNKU	16.95
SUMA POW. UŻYTKOWEJ		95.83 [m2]

* przyjęte grubości tynku wewn. równe (1,5) [cm]

LEGENDA:

Tabela pomieszczeniowa

Oznaczenie pomieszczenia	1.02 +20 °C Φwym: 1117 W	Temp. w pomieszczeniu - zima Obciążenie cieplne pomieszczenia
Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe) - zasilanie - /przewodzenie w posadzce/bruzdach ściennych/	17 x 2,75	Rury wielowarstwowe PEX/Al/PE
Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe) - powrót - /przewodzenie w posadzce/bruzdach ściennych/	17 x 2,75	Rury wielowarstwowe PEX/Al/PE
Grzejnik konwekcyjny C.O.		
Grzejnik konwekcyjny C.O. ocynkowany		
Typ / wysokość grzejnika	33VM/600	1400 mm 2,50
		Długość grzejnika Nastawa grzejnika

- Przewody należy rozprzewadzić w izolacji termicznej oraz w sposób umożliwiający redukcję strat ciśnienia i samokompensację przewodów instalacji centralnego ogrzewania
- W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietzniki automatyczne
- Instalacje c.o. należy zaizolować zgodnie z wytycznymi WT 2018
- Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i parametrów techniczno-użytkowych. Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem dotrzymania parametrów.

KOWALSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

INWESTOR	GMINA JARACZEWO JAROCIŃSKA 1, 63-233 JARACZEWO						
OBIEKT	PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY						
ADRES BUDOWY	63-233 JARACZEWO, UL. KOLEJOWA 9 DZ. NR 837						
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU - Instalacja centralnego ogrzewania						
PROJEKT TECHNICZNY	DATA WYKONANIA	01.2023	SYGNATURA	23.007	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	mgr inż. MARCIN WOŹNIAK uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych upr.nr: WKP/0250/PO05/05					POCIS	DATA WYKONANIA 01.2023
OPRAWOWUJĄCY	mgr inż. FRANCISZEK KOWALSKI					POCIS	DATA WYKONANIA 01.2023