B-B



F-F



E-E



A-A

Suwnica natorowa, jednodźwigarowa typu CXTS z wciągnikiem linowym CXT normalnej zabudowy o udźwigu Q=3,2t, rozpiętości L=4m, wys. podnoszenia Hp=5,6m (4m od posadzki i 1,6m poniżej posadzki), sterowana z poziomu roboczego za pomocą kasety z przyciskami przesuwnej wzdłuż dźwigara suwnicy. Suwnica przeznaczona do pracy na zewnątrz, w zakresie temperatur od -20 ° C do +40 ° C. Suwnica w kolorze żółtym.

C-C



B-B

Suwnica natorowa, jednodźwigarowa typu CXTS z wciągnikiem linowym CXT normalnej zabudowy o udźwigu Q=3,2t, rozpiętości L=4m, wys. podnoszenia Hp=5,6m (4m od posadzki i 1,6m poniżej posadzki), sterowana z poziomu roboczego za pomocą kasety z przyciskami przesuwnej wzdłuż dźwigara suwnicy. Suwnica przeznaczona do pracy na zewnątrz, w zakresie temperatur od -20 ° C do +40 ° C. Suwnica w kolorze żółtym.

D-D



RZUT



WIDOK NA POZIOMIE TERENU



Legenda

- granica obszaru opracowania
- projektowane uzbrojenie terenu
- projektowany kontener z wyposażeniem do sterowania pracą pompowni
- projektowana suwnica do obsługi pompowni

Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk
Wykonawca:	BIOPRO Sp. z o.o. Marynarki Polskiej 163 80-868Gdańsk NIP: 584-27-56-178
Nazwa projektu:	Budowa pompowni wspomagającej przy ul. Swojskiej
Adres inwestycji:	dz. nr 2, 3, 4/3, 5/10, 10 obręb 057; 360/4 obręb 058
Tytuł rysunku:	Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F
Skala:	1:100
Stadium:	Projekt Budowlany
Specjalność:	Sanitarna
Opracował:	mgr inż. Adam Stępkowski mgr inż. Michał Oktawiec
Podpis:	
Projektował:	mgr inż. Tomasz Glixelli
Nr upr.:	MAP/0226/POOS/05 specjalność instalacyjna
Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. Adam Spisak
Nr upr.:	POM/0042/POOS/11 specjalność instalacyjna
Podpis:	
Numer rysunku:	SWO-PB-S-R003-3
Date:	09.2020 r.