



- UWAGA:
- Wymiary podane na rysunku doposażać podczas montażu na budowie.
 - Rury przy łączu do powierzchni grzewczych prowadzić w warstwie izolacji cieplnej podłogi.
 - Rury zasilające i powrotną prowadzić w warstwie izolacji cieplnej podłogi.
 - Rury przy łączu do grzejników prowadzić w warstwie izolacji cieplnej podłogi.
 - W kotłowni instalację ogrzewania podłogowego włączyć za pomocą układu pompowego.
 - Z zaworu trójdrogowego z słownikiem.

Nazwa obiektu:	Budynek Szkoły Podstawowej w Zadusznikach Zaduszniki DZ. NR 333; OBRĘB EW. NR 0022.				
Investor / Adres:	Zaduszniki gm. Wielgie				
Tytuł rys.:	Instalacja ogrzewania - rzut parteru - wariant 2		Skala:		Nr Ark.: 1:50
Branża:	Sanitarna		Nr rys.: 7		Str:
Projektant:	Andrzej Oleradzki		Data:		Podpis:
Sprawdzający:	Marek Stypulkowski		12.2022r.		12.2022r.