



UWAGA:

1. Wymiary podane na rysunku dopasować podczas montażu na budowie.
2. Rury zaizolować pinaką termoizolacyjną grubości 12 mm.
3. Rury do grzejników z zasilaniem dolnym prowadzić w podłodze kondygnacji.
4. Grzejniki montować we wnękach podokiennych.
5. Wszystkie grzejniki montować zgodnie z wytycznymi producenta.

Nazwa obiektu:	Budynek Szkoły Podstawowej w Zadusznikach			
	Zaduszniki DZ. NR 333; OBRĘB EW. NR 0022.			
Inwestor / Adres:	Zaduszniki gm. Wielgie			
	Format: Nr Ark.: 1:50			
Tytuł rys.:	Instalacja ogrzewania - rzut parteru			
	Skala: 1:50			
Branża:	Sanitarna			
	Nr rys.: 6			
Projektant:	Andrzej Oleradzki			
	Data: 12.2022r.			
Sprawdzający:	Marek Stypulkowski			
	12.2022r.			
Podpis:				