



- UWAGA:
1. Wynikary podane na rysunku dopuszczają podczas montażu na budowie.
 2. Rury zasilające pinaka termolubnej jna grubość 12 mm.
 3. Rury do grzejników z zasilaniem dolnym prowadzić w podłozie kony gnać.
 4. Grzejniki montować we wnękach podłokiemnych.
 5. Wszę stkie grzejniki montować zgodnie z wytycznymi producenta.

Nazwa obiektu:	Budynek Szkoły Podstawowej w Zadusznikach		
	Zaduszniki DZ. NR 333; OBRĘB EW. NR 0022.		
Inwestor / Adres:	Zaduszniki gm. Wielgie		
	Format: Nr Ark.: 1:50		
Tytuł rys.:	Instalacja ogrzewania - rzut piętra		
	Skala: Nr rys.: 7 Str.		
Branża:	Sanitarna		
	Data: Podpis:		
Projektant:	Andrzej Oleradzki		
	12.2022r.		
Sprawdzający:	Marek Stypulkowski		
	12.2022r.		