

Poddębice, dnia 8.05.2023r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pn. „**Remont dróg powiatowych nr 3705E, nr 3701E, nr 3730E**”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) przekazujemy treść zapytania z dnia 8.05.2023r. wraz z odpowiedzią.

## **PYTANIE I ODPOWIEDŹ**

### **Pytanie nr 1**

Opisy Techniczne nie wskazuje kategorii ruchu dla poszczególnych odcinków dróg. Natomiast Przedmiary Robót we wszystkich trzech przypadkach podają zastosowanie mieszanki AC 11 W dla kategorii ruchu KR 2 a dla mieszanki AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3. Prosimy o określenie jaką kategorię ruchu należy zastosować dla poszczególnych odcinków przedmiotowego zadania oraz dla jakich kategorii ruchu należy zastosować poszczególne mieszanki mineralno-bitumiczne AC 11 W i AC 11 S.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że dla wszystkich trzech odcinków dróg powiatowych obowiązuje kategoria ruchu KR2. Na wykonanie warstwy wyrównawczej należy przyjąć mieszankę mineralno-asfaltową AC 11W KR2 50/70 dla ruchu KR2, grubość warstwy wyrównawczej 100 kg/m<sup>2</sup>. Dla warstwy ścieralnej należy przyjąć mieszankę mineralno-asfaltową AC 11S KR3 50/70 dla ruchu KR3, o grubości 5 cm.

**STAROSTA**  
  
Małgorzata Komajda

**WICESTAROSTA**  
  
Piotr Majer