

Nr postępowania: GUM2023ZP0039

Gdańsk, dnia 26.06.2023 r.

### Wykonawcy w postępowaniu

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. **Budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Gdańsku.**

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

**Zamawiający dokonuje sprostowania udzielonych odpowiedzi, w poniższym zakresie.**

#### **Dot. Pytanie nr 60**

Czy okna dachowe (połaciowe) zaprojektowane w tarasie mają być otwieralne?

#### **Odpowiedź**

*Treść pierwotna, nieobowiązująca:*

*Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.*

**Treść nadana, obowiązująca:**

**Okna połaciowe ozn. B6 montowane w tarasie mają być stałe (nieotwieralne).**