

Uwaga! Dla prac w pobliżu kabli i linii SN, prowadzonych metodą wykupu otwartego, Inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić o zgodę i ustalenie warunków czasowego wyłączenia kabli i linii elektroenergetycznej na okres budowy. W sprawie wyłączenia linii o napięciu znamionowym do 15 kV wniosek należy przesać do Regionu Dystrybucji w Kaliszu. Inwestor winien liczyć się z poniesieniem kosztów wyłączeń istniejących urządzeń elektroenergetycznych.

Powiadomić RD w Kaliszu o terminie rozpoczęcia robót.

**Energia Ciepła Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu – Przemysław Strzelecki.**

Brak uwag.

**PKP TELKOL sp. z o.o. - Tomasz Grupa.**

Bez uwag.

**Multimedia Polska SA Departament Utrzymywania i Eksploatacji Sieci w Kaliszu - Tomasz Czaplinski.**

Bez uwag.

**Urząd Miasta Kalisza – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Marta Starzonek.**

Bez uwag.

**INEA S.A Wysogotowo - Aleksandra Michalek.**

Uzgodniono. Informuje, iż na dzień 17.06.2020, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura INEA S.A. będąca w kolizji z opracowanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

**Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo - Aleksandra Michalek.**

Uzgodniono. Informuje, iż na dzień 17.06.2020, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

**Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu – Janusz Wesółowski.**

Nie dotyczy.

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu - Anna Sobczak.**

Nie wnosi uwag i wniosków do sprawy. Przy realizacji przedmiotowych zadań należy uwzględnić zapisy art. 77 i 78 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zmianami), zabraniające wprowadzania ścieków i odpadów do wód i do ziemi. Jeżeli przy realizacji zadań dojdzie do uszkodzenia skarpu rzeki Prosnys, skarpy należy doprowadzić do właściwego stanu technicznego.

Na naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie przekazali stanowiska za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

**Orange Polska Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi.**

Przedstawiciel nieobecny na naradzie koordynacyjnej nie składa zastrzeżeń.

**Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.**

Przedstawiciel nieobecny na naradzie koordynacyjnej nie składa zastrzeżeń.

**Oświelenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu - Dawid Świątek.**

Przedstawiciel nieobecny na naradzie koordynacyjnej nie składa zastrzeżeń.

Odpis protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy\*/innemu podmiotowi zawiadomionemu o naradzie koordynacyjnej\*.) niepotrzebne skreślić

(pieczęć, podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej)