

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGK.6630.01.22.2020 DOTYCZĄCY SPRAWY NR WGK.6630.291.2020

Na podstawie art. 74 pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 t.j.) w dniu 17 czerwca 2020 r. Urzędzie Miasta Kalisza w Wydziale Geodezji i Kartografii przeprowadzono naradę koordynacyjną przedstawiając dokumentację projektową za pomocą środków komunikacji elektronicznej do zarządzających sieciami uzbrojenia terenu oraz innych podmiotów zainteresowanych, którzy wyrazili pisemną zgodę na doręczanie. Naradzie koordynacyjnej przewodniczył Michał Marczak Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii działający z upoważnienia WO.0052.0196.2014 wydane go przez Prezydenta Miasta Kalisza.

Sprawa dotyczy: **Przebudowa sieci wodociągowej ul. Mostowa Śródmiejska w Kaliszu.**
Wnioskodawca: **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**

62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a
Data wpływu wniosku: 2020-06-10

Przedłożony projekt był przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2020-06-17.

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej:

Urząd Miasta Kalisza – Wydział Geodezji i Kartografii - Michał Marczak.

Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych, wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne będą odwarzane na koszt Inwestora.

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej, którzy przekazali je za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Urząd Miasta Kalisza – Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury – K. Brzozowska-Bukwa.

Bez uwag.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu - Przemysław Mikurenda.
Zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji nr WU.4132.54.2020

PSC, sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Kaliszu - Tomasz Ordon.

UWAGA GAZI! W miejscach skrzyżowań z siecią gazową zachować wymagane przepisy odległości. Roboty prowadzone w obrębie naszych sieci zgłaszać do Gazowni w Kaliszu i wykonywać ręcznie. Szczegółowy przebieg gazociągu na terenie ustalić na podstawie przekopów próbnych. Regulacja wysokości armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

NETIA S.A. z/s w Ostrowie Wielkopolskim - Jerzy Urbanski.

Bez uwag.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu - Aldona Owczarek.
Ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie budowy z czynnymi sieciami, przyłączami i urządzeniami wod-kan usuwane będą na koszt inwestora przedmiotowego zadania.
Uzgodnienie dotyczy trasy - bez uwag.

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu Region Dystrybucji w Kaliszu - Marek Tomczak.

Prace w pobliżu istniejącej sieci elektroenergetycznej **bezwzględnie prowadzić ręcznie!** z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz wymogami PN. Nie naruszać istniejących elementów sieci elektroenergetycznej. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje, wynikiem w trakcie prowadzenia robót, Inwestor usunie własnym kosztem i staraniem, po uzgodnieniu szczegółów w RD w Kaliszu.
Wykonywać przekopy próbne. Uzgodnienie dotyczy także prac w pobliżu linii napowietrznych, projektowanych elementów sieci proj-e ZUD oraz elementów sieci elektroenergetycznej, także w trakcie Zachowywać normatywne odległości od istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, także w trakcie prowadzenia robót; zabezpieczyć urządzenia elektro-energetyczne przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie prowadzenia prac /np. wykopów/.