



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

GD.ZPI.4.434.9.2018.MF

75
ZAŁĄCZNIK NR 10

Tczew, 22 maja 2018 r.
STAROSTWO POWIATOWE
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(35)

AQUA – PROJECT
Zakład Inżynierii Wodno- Ściekowej
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

Dotyczy: określenia warunków technicznych dla projektu : Sieć wodociągowa dla terenów inwestycyjnych w Gniewie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie w odpowiedzi na pismo znak AP-804/122/2018 z dnia 9.05.2018r (data wpływu 14.05.2018r) dotyczące projektowanego przejścia wodociągu o śr 110/10mm przez rów R-K-3 na dz nr 188 i 187 obręb Szprudowo gm. Gniew informuje, że uzgadnia projektowane rozwiązania zgodnie z wnioskiem z zachowaniem poniższych warunków.

1. Rów R-K-3 jest urządzeniem melioracji wodnych, w miejscu przejścia wodociągu należy do właściciela działek 187 i 188 z którym Inwestor uzgodni warunki wejścia na teren.
2. Należy dokonać zgłoszenia wodnoprawnego zgodnie z art. 394 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U z 2017 r. poz. 1566 z późniejszymi zmianami) w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Nadzór Wodny w Starogardzie Gdańskim ul. Hallera 13, 83-200 Starogard Gdański na przejście przewiertem sterowanym w rurach ochronnych wodociągu o śr 110/10mm pod dnem rowu R-K-3 na dz. nr 187 i 188 obręb Szprudowo gm. Gniew.
3. Przejście wykonać metodą przewiertu sterowanego, bezrozkopowo o górnej krawędzi płaszcza rury osłonowej na głębokości min 1,5 m poniżej dna bez naruszania skarp.
4. Po zakończeniu robót, przejście wodociągu w miejscu kolizji należy trwale oznaczyć z informacją zawierającą: rodzaj kolizji infrastruktury, głębokości posadowienia względem istniejącego dna rowu.
5. Utrzymanie oznakowania należy do Inwestora..
6. Za ewentualne ujemne skutki jakie mogą zdarzyć się w skutek realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu, a nie możliwe do przewidzenia na obecnym etapie, odpowiadać będzie Inwestor,
7. Termin rozpoczęcia robót i odbioru zgłosić do Nadzoru w Starogardzie Gdańskim, z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
8. Za wszelkie szkody w stosunku właścicieli działek lub osób trzecich powstałe w związku z wykonywaniem inwestycji odpowiada Inwestor.

Z-CA DYREKTORA

Józef Oseseł

**Stwierdzam zgodność
z oryginałem**

mgr inż. Magdalena Wierzbowska