

Brańsk, dnia 27.03.2023 r.

Miasto Brańsk
ul. Rynek 8
17-120 Brańsk

GKM.271.1.2023

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie:

Prosimy o opis i parametry techniczne wykonania lekkiej obudowy ścian osłonowych z płyt.

Odpowiedź:

Na łączniku do nowej hali sportowej, usytuowanego na poziomie I piętra oraz wokół witryny doświetlającej halę sportową, na istniejące ściany z płyt warstwowych o gr. 5 cm, planuje się montaż dodatkowych płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 8 cm. Płyty montowane będą do istniejącej konstrukcji nośnej stalowej, w układzie poziomym wokół witryny doświetlającej oraz pionowe na łączniku.

Pomiędzy istniejącą, a projektowaną warstwą płyt, należy zastosować samoprzylepną taśmę piankową EPDM o gr. 3 mm.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski