



Zapytanie ofertowe

Wrocław, 23.06.2022 r.

Znak sprawy: **183-185/Pu/2022**

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty
na wykonanie usług pn.:

Przeglądy: kominów spalinowych i wentylacyjnych, instalacji i kotłów gazowych oraz central wentylacyjnych w obiektach Pogotowia Ratunkowego

I. Informacje ogólne:

1. Zamawiający:
Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław.
2. Adres poczty elektronicznej: zp@pogotowie-ratunkowe.pl
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_wroclaw
4. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.), w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ww. ustawy.
5. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu”.
6. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejsze Zaproszenie do złożenia ofert wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualne Informacje dla Wykonawców.

II. Opis przedmiotu zamówienia i zakres usług:

CZĘŚĆ I – Przeglądy kominów spalinowych i wentylacyjnych

ZAKRES PRAC OBEJMUJĄCYCH KONTROLĘ PRZEWODÓW KOMINOWYCH

1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
 - sprawdzenie ogólnego stanu technicznego przewodów kominowych na całej ich długości wraz z badaniem podłączeń urządzeń, kanałów, czopuchów, drzwiczek itp.,
 - sprawdzenie drożności, szczelności przewodów kominowych,
 - czyszczenie przewodu kominowego na całej jego długości. Do zakresu należy również zabezpieczenie wszelkich otworów przed zanieczyszczeniem lokali podczas prowadzenia czyszczenia,
 - wybranie sadzy z przewodów kominowych,
 - sprawdzenie prawidłowości ciągu kominowego wraz z określeniem wymiarów oraz rodzaju kratki wentylacyjnych w przewodach wentylacyjnych,
 - sprawdzenie stanu technicznego głowic kominowych,
 - sprawdzenie czy nie występują uszkodzenia: przewodów kominowych, kanałów, czopuchów, rur i łączników, włazów, drzwiczek kominowych,
 - sprawdzenie czy na strychach przez które przechodzą przewody spalinowe nie są składowane materiały łatwopalne,



Zapytanie ofertowe

- sprawdzenie dogodności dostępu do czyszczenia i przeprowadzenia okresowych kontroli przewodów kominowych,
 - sprawdzenie czy występują inne, widoczne, stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości (uchybień) mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.
2. Po zakończeniu przeglądu Wykonawca sporządzi protokół określający ich stan techniczny w zakresie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy je wyszczególnić oraz podać zalecenia co do ich usunięcia, w przypadku zalecenia uszczelnienia przewodu (np. wkładami kominowymi) należy podać długość tych odcinków i przekrój u wylotu tego przewodu.
 3. Okresowe przeglądy stanu technicznego przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych) należy przeprowadzić w terminie do **15.09.2022r.** Czyszczenie kominów spalinowych należy przeprowadzić w terminie do **30.04.2023r.**
 4. Wszystkie materiały i sprzęt niezbędne do wykonania sprawdzenia stanu technicznej sprawności przewodów kominowych Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.
 5. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominarskim.
 6. WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEGLĄDEM KOMINÓW

LP	Obiekt i adres obiektu	Szacunkowa ilość poszczególnych rodzajów przewodów kominowych	
		Przewody wentylacyjne	Przewody spalinowe
1.	Budynek Administracyjno-Socjalny ul. Ziębicka 34-38; 50-507 Wrocław	45	–
2.	Budynek Główny Podstacji PR ul. Młodych Techników 7; 53-647 Wrocław	10	–
3.	Budynek Podstacji PR ul. Konstytucji 3-go Maja 7A; 55-300 Środa Śląska	10	1
4.	Budynek Główny Podstacji PR Ul. Ukryta 8-10; 50-334 Wrocław	17	–
5.	Budynek Podstacji PR ul. Strzelców 2a; 55-050 Sobótka	10	1
6.	Budynek Administracyjno-Socjalny ul. Mickiewicza 18 ; 57-100 Strzelin	10	1
7.	Budynek Podstacji PR ul. Milicka 20a; 55-100 Trzebnica	10	1
8.	Budynek Administracyjno-Socjalny ul. Inwalidów Wojennych 24 a; 56-100 Wołów	10	1
9.	Budynek Główny Podstacji PR ul. Jantarowa 20; 53-330 Wrocław	10	–

CZĘŚĆ II – Przeglądy instalacji i kotłów gazowych

ZAKRES PRAC DO ZLECENIA NA WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWYCH ORAZ PRZEGLĄDU I KONSERWACJI KOTŁÓW GRZEWCZYCH NA PALIWO GAZOWE:

1. Przeglądy instalacji gazowej powinny obejmować w szczególności:
 - Ocenę instalacji gazowej w piwnicach,
 - Ocenę pionów instalacji gazowej,



Zapytanie ofertowe

- Zgodność instalacji gazowej z obowiązującymi przepisami.
2. Przeglądy i konserwacje kotłów gazowych powinny obejmować w szczególności:
 - Czyszczenie powierzchni grzewczych w części spalinowej kotła.
 - Demontaż i czyszczenie elementów palnika.
 - Kontrolę i ewentualną wymianę uszczelek.
 - Sprawdzenie i nastawienie elektrody zapłonowej oraz jonizacyjnej.
 - Montaż palnika.
 - Kontrolę odpływu kondensatu i czyszczenie syfonu.
 - Ocenę stabilności połączeń elektrycznych.
 - Kontrolę szczelności połączeń hydraulicznych.
 - Sprawdzenie szczelności przewodu powietrzno-spalinowego.
 - Pomiar prądu jonizacji.
 - Regulację palnika i analizę składu spalin.
 - Kontrolę zaworu bezpieczeństwa.
 - Sprawdzenie nastaw regulatora.
 - Kontrolę czujników.
 - Ocenę prac pomp i zaworów automatycznych.
 - Ocenę przydatności kotła do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
 3. Prace kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym między innymi: wyniki pomiarów, ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów, wnioski.
 4. Okresowa kontrola instalacji gazowych oraz przegląd i konserwacja kotłów grzewczych – w terminie do **15.09.2022r.**
 5. Wykonawca powinien posiadać wszelkie uprawnienia wymagane prawem do wykonywania usług objętych zleceniem.
 6. Wykonawca powinien posiadać autoryzację producenta kotłów objętych zleceniem.
 7. WYKAZ OBIEKTÓW POGOTOWIA RATUNKOWEGO, W KTÓRYCH INSTALACJE GAZOWE I URZĄDZENIA PODLEGAJĄ OKRESOWYM KONTROLOM I PRZEGLĄDOM.

LP	Obiekt i adres obiektu	Rodzaj kotła	Ilość kotłów
1.	Budynek Podstacji PR ul. Konstytucji –go Maja 7a ; 55-300 Środa Śl.	TERMETS.A. Świebodzice EcoCondens-35 GOLD „PWM” 4,1-33,6W	1 szt.
2.	Budynek Podstacji PR ul. Strzelców 2a; 55-050 Sobótka	De Dietrich- MS 24 Bic FF	1 szt.
3.	Budynek Administracyjno-Socjalny ul. Mickiewicza 18; 57-100 Strzelin	BUDERUS Logamax Plus GB072 24W V2,6-24 kW	1 szt.
4.	Budynek Podstacji PR ul. Milicka 20a; 55-100 Trzebnica	TERMETS.A. Świebodzice EcoCondens-35 GOLD „PWM” 4,1-33,6W	1 szt.
5.	Budynek Administracyjno-Socjalny ul. Inwalidów Wojennych 24a; 56-100 Wołów	BROTJE HEIZUNG Eci Therm Plus WGB 38E	1 szt.



Zapytanie ofertowe

CZĘŚĆ III – Przeglądy central wentylacyjnych

ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDOWYCH I KONSERWACYJNYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH:

1. Ogólna ocena poprawności działania centrali wentylacyjnej.
2. Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali (wydajności, temperatur, hałasu).
3. Korekta nastaw parametrów na okres letni lub zimowy.
4. Sekcja wentylatora – kontrola pracy wentylatora wraz ze sprawdzeniem jego działania pod względem wibracji i wyważenia, ocena stanu łożysk, połączeń elektrycznych, stanu króćców elastycznych, czyszczenie sekcji.
5. Sekcja wymiennika rotacyjnego – kontrola prawidłowości pracy rotora, naciągu i stanu paska, pracy silnika, czystości sekcji i koła rotora, odprowadzenie skroplin, czyszczenie sekcji.
6. Sekcja nagrzewnicy wodnej- kontrola działania skuteczności zabezpieczeń przeciwwymroziowych, kontrola stanu armatury odcinającej i regulacyjnej zainstalowanej przed nagrzewnicą, kontrola poprawności przepływu czynnika grzejącego oraz jego temperatury i ciśnienia. Czyszczenie wymiennika i sekcji.
7. Sekcja chłodnicy - czystość sekcji oraz kontrola działania urządzenia chłodniczego. Czyszczenie wymiennika i sekcji.
8. Sekcja filtrów- wymiana filtrów, oczyszczenie komory filtracyjnej.
9. Sekcja przepustnicy- kontrola poprawności działania, stan połączeń elektrycznych siłownika.
10. Sprawdzenie stanu czerpni i wyrzutni oraz szczelności widocznych połączeń kanałów wentylacyjnych wraz z izolacją termiczną.
11. Ogólna ocena poprawności działania elementów automatyki.
12. Kontrola działania regulatorów temperatury i regulatorów wydajności powietrznej.
13. Ogólna ocena stanu instalacji zasilania elektrycznego i urządzeń elektrycznych (szafy zasilająco-sterownicze, styczniki, przełączniki, urządzenia zabezpieczające itp.).
14. Sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych.
15. Sprawdzenie poprawności opisu obwodu elektrycznego zasilającego urządzenie.

ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDOWYCH I KONSERWACYJNYCH WENTYLATORÓW.

1. Ogólna ocena poprawności działania wentylatora wraz ze sprawdzeniem jego działania pod względem wibracji i wyważenia.
2. Ocena stanu mocowania/ systemu podparcia wentylatora.
3. Ocena stanu silnika wraz z oceną połączeń elektrycznych oraz stanu łożysk (w przypadku konieczności ich smarowania).
4. Przy napędzie pośrednim regulacja naciągu pasków.
5. Kontrola stanu króćców elastycznych oraz szczelności przyłączonych kanałów.
6. Kontrola stanu czerpni i wyrzutni powietrza oraz ich oczyszczenie.
7. Kontrola stanu filtrów a w przypadku konieczności ich wymiana (dla urządzeń wyposażonych w filtry).
8. Sprawdzenie stanu przynależnych nagrzewnic/chłodnic kanałowych.
9. Ogólna ocena poprawności działania elementów automatyki.



Zapytanie ofertowe

10. Kontrola działania regulatorów temperatury i regulatorów wydajności powietrznej.
11. Ogólna ocena stanu instalacji zasilania elektrycznego i urządzeń elektrycznych (szafy zasilające sterownicze, styczniki, przełączniki, urządzenia zabezpieczające itp.).
12. Sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych.
13. Sprawdzenie poprawności opisu obwodu elektrycznego zasilającego urządzenie.

Czynności przeglądowe i konserwacyjne central wentylacyjnych i wentylatorów – w terminie do **30.09.2022r.**

LOKALIZACJA OBIEKTÓW I RODZAJ CENTRALI

LP	Obiekt i adres obiektu	RODZAJ CENTRALI
1.	Budynek administracyjno-biurowy ul. Ziębicka 34-38 Wrocław	JUWENT typ CP-2-P-W/1-6
2.	Budynek administracyjno-biurowy ul. Ziębicka 34-38 Wrocław	JUWENT typ CP-1-P-W/1-6
3.	Hala obsługowo-naprawcza ul. Ziębicka 34-38 Wrocław	DOSPEL Centrala nawiewna podwieszana Ziębicka 34-38
4.	Hala obsługowo-naprawcza ul. Ziębicka 34-38 Wrocław	DEIMOS O/N-5A/1-1/P ; DEIMOS 1/N-5A/1-1/P
5.	Hala obsługi codziennej ul. Ziębicka 34-38 Wrocław	KLIMOR MCKH011020R/MCKH011020R NW1
6.	Podstacja PR ul. Jantarowa 20 Wrocław	EKOZEFIR typ RO-1000-KPE
7.	Podstacja PR ul. Konstytucji 3-go Maja 7a Środa Śląska	MISTRAL P/800 Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna
8.	Podstacja PR ul. Milicka 20a Trzebnica	MISTRAL P/800 Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna

III. Termin realizacji zamówienia:

- dla **części I**:
 - a) Okresowe przeglądy stanu technicznego przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych) należy przeprowadzić w terminie do **15.09.2022r.**
 - b) Czyszczenie kominów spalinowych należy przeprowadzić w terminie do **30.04.2023r.**
- dla **części II**:
 - Okresowa kontrola instalacji gazowych oraz przegląd i konserwacja kotłów grzewczych – w terminie do **15.09.2022r.**
- dla **części III**:
 - Czynności przeglądowe i konserwacyjne central wentylacyjnych i wentylatorów – w terminie do **30.09.2022r.**

IV. Sposób przygotowania oferty:



Zapytanie ofertowe

1. Osoby zainteresowane złożeniem swojej oferty, składają ją poprzez platformę zakupową.
2. Oferta musi być sporządzona wg wzoru „Formularza oferty” (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego).
3. Oferty można składać na całość lub poszczególne części Zapytania ofertowego, tj. I – III. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Ofertę, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
5. Ofertę, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu podpisanego dokumentu.
6. Oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Oferty, zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_wroclaw

II. Termin złożenia ofert: do dnia: 06.07.2022 godz. 09.00

III. Kryterium oceny ofert:

1. Cena – 100 %

IV. Załączniki do Zapytania Ofertowego:

1. Wzór Formularza oferty,
2. Wzór umowy

Zbigniew Mładzki
Dyrektor Pogotowia Ratunkowego
we Wrocławiu

.....
podpis Kierownika Zamawiającego (w oryginale)



Zapytanie ofertowe

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., st. 1) , dalej „RODO”, informujemy, iż :

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Ziębickiej 34-38, 50-507 Wrocław, tel. (71) 773 15 00, e-mail: sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl
- Kontakt do Inspektora Danych Osobowych, e-mail: iod@pogotowie-ratunkowe.pl
- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp;
- Dane mogą być przekazywane innym Wykonawcom postępowania, osobom, które wystąpią o wgląd do dokumentacji postępowania na mocy Ustawy o dostępie do informacji publicznej, art. 74 uPzp, Urzędowi Zamówień Publicznych i Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, oraz podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;
- Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie postępowania. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu przechowywać będzie umowę przez cały czas jej trwania;
- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, które można zrealizować za pomocą wniosków znajdujących się na stronie www.pogotowie-ratunkowe.pl przesyłanych drogą e-mailową na adres inspektora ochrony danych lub złożonych w sekretariacie Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne, a konsekwencją nie udostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty lub wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, oraz nie będą poddawane profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO;
- Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) / organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp;
- Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
- W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, ich przenoszenia zgodnie z art. 20 RODO, oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych z art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciąży na Pani/ Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o którym mowa w art. 14 ust. 5 RODO.