

Dotyczy:

Postępowania na zorganizowanie i koordynacja poszczególnych obszarów działań związanych z obsługą wydarzenia „KARATE” w ramach Igrzysk Europejskich 2023

nr postępowania 55.REG.SPORT.2023

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących wyjaśnienia treści Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający przedstawia poniżej ich treść, wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

W odniesieniu do Załącznika nr 1 do OPZ wnosimy o nadanie mu następującego brzmienia:

I. Wymagania infrastrukturalne:

1. Ticketing

- Kontener kasowy 1 szt. Wymagania:
 - ✓ kontener nowy lub max 2 letni w dobrym stanie;
 - ✓ wymiary 2.5 x 6 m;
 - ✓ 10 okien kasowych (po 5 okien na każdym z dłuższych boków) w każdym oknie powinna być roleta;
 - ✓ Kontener należy ustawić na stabilnym podłożu, oraz wypoziomować;
 - ✓ Kontener należy ustawić w lokalizacji (49.78535365706568, 19.022340177997886);
 - ~~✓ Wykonawca stawiający kontenery musi oświadczyć, że dany kontener posiada wszelkie niezbędne protokoły wymagane polskim prawem w tym pomiary oświetlenia, pomiary elektryczne, protokół szczelności i czyszczenia klimatyzacji, oraz wykonać wszystkie prace zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa;~~
 - ~~✓ W konstrukcji nie należy stosować materiałów i powłok łatwopalnych lub podtrzymujących palenie. Użyte materiały powinny być niepalne/trudnopalne lub samogasnące i nie wydzielać przy podgrzaniu toksycznych substancji;~~
 - ✓ kontener zamykany na klucz min. 3 komplety kluczy;
 - ~~✓ w kontenerze oświetlenie 500 lx;~~
 - ✓ w kontenerze należy zastosować klimatyzację zapewniającą warunki 20-26 stopni;
 - ✓ należy doprowadzić zasilanie do kontenera ok 3,5 kW/szt;
 - ✓ Należy zapewnić wewnętrzną instalację elektryczną z gniazdami 230 V doprowadzonymi do każdego stanowiska kasowego wraz z rozdzielnią wewnętrzną i zewnętrznym miejscem przyłącza zasilania. Wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
 - ✓ kontener należy wyposażyć w: gaśnicę z piktogramem, stół 5 szt, krzesło 10 szt, kosz na śmieci 5 szt, wieszak na ubrania 2 szt
-

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wyżej wskazanych zapisów. Jednocześnie wymaga, aby kontener miał oświetlenie

Pytanie 2

Wnosimy o dopisanie do wzoru umowy zapewnienia dostępności obiektu na potrzeby instalacji infrastruktury, przebiegu zawodów i deinstalacji w terminie od 12.06.2023 do 26.06.2023;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza dostępność obiektu w wyżej wskazanym terminie

Pytanie 3

Wnosimy o dopisanie do wzoru umowy zapewnienia dostępności Internetu wysokich prędkości w obrębi hali widowiskowo-sportowej „Pod Dębowcem”;

Odpowiedzi:

Zamawiający potwierdza, że zapewnienie Internetu o wysokich prędkościach leży po stronie Zamawiającego i będzie dostępne dla Wykonawcy

Pozostałe postanowienia IWZ pozostają bez zmian

Zamawiający
