



TABLICA ROZDZIELCZA T_g-0,4kV.

Z-SLS-B40A



Nr. obwodu	Tg1/1-1	Tg1/2	Tg3	Tg4	Tg5	Tg6	Tg7	Tg8	Tg9	Tg10
Nr pomieszczenia Rodzaj obciążenia	Pom-0-01 Gniazda 3-faz. 16A-10/16A	Pom-0-01 Gniazda 3-faz. 16A-10/16A	Pom-0-01 Gniazda 1-faz. 4P-25A-0,03AC	Pom-0-02 0,03 Gniazda 1-faz. 4P-40A-0,03AC	Pom-0-01 zasilanie bramy	Pom-0-01 Pom-0-02 0,03 Oswietl.	Oswietl. na zewnątrz	Syrena elektroniczna	Pom-0-02 Stacja DSP	Rezerwa
Typ zabezpiecz.	Ochronnik przep. kat. B+C S-PC-S20/280/4	4P-40A-0,03AC	4P-25A-0,03AC	4P-40A-0,03AC	3P-16A 4P-16A	Pom-0-01 Pom-0-02 0,03 Oswietl.	Oswietl. na zewnątrz	Syrena elektroniczna	Pom-0-02 Stacja DSP	Rezerwa
Typ kabla	YKYzto 5x10 w DWK 75	YDYzto5x4 YDYzto5x2,5	YDYzto5x4 YDYzto5x2,5	YDYzto5x4 YDYzto5x2,5	YDYzto5x2,5 (lub YDYzto3x2,5)	3P-16A 4P-16A	3P-10A 4P-10A	3P-10A 4P-10A	3P-13A 4P-13A	3P-10A 4P-10A

TABLICA ROZDZIELCZA Tg-0,4kV.



SIĘĆ TN-C
Instalacja elektryczna TN-S
połączenia wyrównawcze Ylg 6mm²
wyłącznik różnicowoprądowy FI
UKŁAD SECI TN-S
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA
ZGODNIE Z PN-IEC 60364

2

Instalacja elektryczna TN-S
połączenia wyrównawcze YLa 6mm²

wyłącznik różnicowoprądowy FI



BIURO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-OLEJNIK

TABLICA ROZDZIELCZA Tg-0,4kV. SCHEMAT IDEOWY.

Autor instalacji elektrycznej:

mgr inż. Bernard Lechowicz
upr. nr 132/93/OP

Sprawdzający instalacje elektryczną:

inż. Bożena Lechowicz
upr. nr 175/93/OP

Obiekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej

i nadbudowa budynku

Adres: 46-310 Gorzów Śląski, Kobyla Góra 5, dz. nr 117, 78

Góra 5, dz. nr 117, 78

Inwestor: Gmina Gorzów Śląski
46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 25

Wojska Polskiego 25

F-3