ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Okładzina	pow. użytkowa [m2]	pow. podłogi [m2]
0.01	GARAŻ	gres	47,20	47,20
0.02	POM. TECHNICZNE	gres	8,20	8,20
0.03	POM. GOSPODARCZE	gres	20,74	20,74
		RAZEM:	76,14 m2	76,14 m2



OZNACZENIA

- A — Oprawa przemysłowa (zwieszakowa) ze świetlówką LED 2x36W (4000K, 2700lm, IP65)
- A AW — Oprawa przemysłowa (zwieszakowa) ze świetlów.LED2x36W z modułem awaryjnym 2h, (4000K, 2700lm, IP65)
- B — Naświetlacz LED 10-20W, (1600lm, czujka ruchu PIR, IP65)
- C — Naświetlacz LED 30 lub 50W (4000lm, IP65, moc ustalić z użytkownikiem),
- Łącznik 1-bieg.hermetyczny p.t.16A, IP44
- Łacznik 1-bieg. zmienny hermetyczny 16A, IP44
- Łącznik krzyżowy hermetyczny 16A, IP44
- CR — Czujka ruchu PIR 360, IP44
- CZ — Czujnik zmierzchu, IP54
- Obwód oświetleniowy YDYżo 3x1,5 lub YDYżo 4 (5) x1,5
- Tg/x — Numer obwodu instalacji oświetleniowej w tablicy Tg
- Tg — Tablica podtynkowa garażu Tg-0,4kV , IP65
- Gniazdo hermetyczne p.t. 1-faz. IP44
- 2h — Gniazdo hermet.podwójne ze styk. ochronnymi kołkowymi 1-faz. IP44
- G1 — 3P,32A / 1P,16A — Zestaw gniazd 3P-32A+2x1P-16A, IP44
- G2 — 3P,16A / 1P,16A — Zestaw gniazd 3P-16A+2x1P-16A, IP44
- B1 — Puszka 5-bieg. z zaciskami do bramy, IP54
- DSP — Stacja obiektowa np.DSP-52BS sterująca w systemie DSP-50, syreną alarmową , sterowaniem bramy, oświetleniem.
- Tg/x — Numer obwodu instal. gniazd wtyczkowych w tablicy Tg-0,4kV
- Obwód gniazd wtyczkowych 1 faz.YDYżo3x2,5 (3-faz.-YDYżo5x4)
- Ppoż.1 — Przycisk P.poż.np. WP-1S (NC-NO), n.t. IP65

ŚCIANY PROJEKTOWANE
ŻELBET
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
BLOCZEK FUND. BETONOWY
OCIEPLENIE - STYROPIAN
TRZPIEŃ ŻELBETOWY 25x25 cm

UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
ZGODNIE Z PN-IEC 60364

Sieć TN-C
Instalacja elektryczna TN-S
połączenia wyrównawcze YLg 6mm2
wyłącznik różnicowoprądowy FI

RAM PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE
RAMONA ZYGMUNT-OLEJNIK

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PRZYZIEMIA

Autor instalacji elektrycznej:	mgr inż. Bernard Lechowicz upr. nr 132/93/OP	Podpis:
Sprawdzający instalacje elektryczną:	inż. Bożena Lechowicz upr. nr 175/93/OP	
Obiekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej		Stadium: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Adres: 46-310 Gorzów Śląski, Kobyla Góra 5, dz. nr 117, 78		Data: XII 2021 / Skala: 1:75
Inwestor: Gmina Gorzów Śląski 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 25		Numer rysunku: E-1