



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie

Rzeszów, dnia 04.07.2024 r.

TI/226/060/2024

Do Wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania sektorowego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej ustawy Pzp, o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej, Nr **ZP/S-PN-12/2024** pn. **„Sukcesywna dostawa rur i kształtek PE,PVC, stali ocynkowanej i mosiądzu”**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informuje:

Pytanie 1.:

Pytanie dotyczy CZĘŚCI II - Złączka do łączenia rur PE "pusch fit".

Trójnik redukcyjny 63x40x63 - nie występuje u producenta, czy można w ofercie uwzględnić trójnik 63x63x63 + redukcja 63x40?

To samo pytanie dotyczy trójnika 63x50x63.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązania.

Odpowiedź na pytanie jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

PROKURANT
Dyrektor ds. technicznych

mgr inż. Robert Potoczny

Podpis Zamawiającego

