

Kołbaskowo, dn. 13.09.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZP.271.23.2021.AS

Dot. postępowania na:

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły.

W dniu 10.09.2021 r. wpłynęły następujące pytania do przedmiotowego postępowania:

1. Czy zakładają Państwo możliwość odprowadzenia wód z przedmiotowej drogi nr 195030Z do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działkach 28 i 267?

Odp.: Zamawiający zakłada możliwość odprowadzenia wód z przedmiotowej drogi nr 195030Z do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działkach 28 i 267.

2. Czy dopuszczają Państwo odcinkowo zmniejszenie szerokości jezdni do 5 m i/lub jednostronny chodnik szerokości 2 m?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza odcinkowego zmniejszenia szerokości jezdni do 5 m, jednakże Zamawiający dopuszcza jednostronny chodnik szerokości 2 m.

WÓJT

Małgorzata Schwarzwald

.....