

Zamawiający:

Gmina Lipinki

Lipinki 53, 38-305 Lipinki

Do wszystkich Wykonawców

Nazwa zamówienia publicznego: **Budowa hydroforni w miejscowości Kobylanka.**

Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania

1. Na podstawie rozdziału 10 zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień treści zapytania:

Zapytanie nr 1

W załączonych warunkach technicznych wydanych przez UG Gorlice w pkt. 2 napisano, że występują chwilowe spadki ciśnienia do 5bar, prosimy o informację czy minimalne ciśnienie ssania należy przyjąć na poziomie 5,0bar.

Wyjaśnienie:

Tak minimalne ciśnienie ssania trzeba przyjąć tak jak określono w warunkach z Gminy Gorlice na poziomie 5,0 bar.

Zapytanie nr 2:

W załączonych warunkach technicznych wydanych przez UG Gorlice w pkt. 5 napisano, że zestaw hydroforowy ma zostać zbudowany z pomp typu: CR, w dokumentacji projektowej opisano pompy typu CRIE. Prosimy o potwierdzenie, że należy przewidzieć pompy typu CR.

Wyjaśnienie:

Należy zamontować zestaw pompowy typ CR20-2 składający się z 4-ch pomp pionowych na wspólnym fundamencie. Tablice sterowniczą montować na ścianie hydroforni. Do niniejszego pisma załączono kartę katalogową z doboru zestawu- należy przyjmować wydajności, wysokość podnoszenia wg. karty (dopuszcza się zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych opisanym, to jest posiadających parametry nie gorsze niż rozwiązania określone nazwami własnymi).

Zapytanie nr 3:

W załączonym przedmiarze pkt. 1.10 błędnie napisano, że zestaw ma być wyposażony w pompy CR120-2. Dla zadanego przepływu i konfiguracji układu pompowego właściwe pompy to CR20. Prosimy o potwierdzenie.

Wyjaśnienie:

W przedmiarze napisano zestaw CR120-2 – powinno być CR20-2.

Zapytanie nr 4:

W załączonych warunkach technicznych wydanych przez UG Gorlice w pkt. 7 napisano, że w hydrofornia ma być wyposażona w zawór napowietrzająco-odpowietrzający, czy ze względu na możliwość zapowietrzania rurociągu Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworu odpowietrzającego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza stosowanie zamiast zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego – zawór odpowietrzający.

Zapytanie nr 5:

Prosimy o informację czy orurowanie hydroforni można wykonać ze stali kwasoodpornej 304?

Wyjaśnienie:

Tak orurowanie w hydroforni można wykonać z rur ze stali kwasoodpornej 304.

Zapytanie nr 6:

W załączonych warunkach technicznych wydanych przez UG Gorlice w pkt. 7 napisano, że układ pompowy ma umożliwić konfigurację z istniejącym systemem monitoringu w Gminie Gorlice. W projekcie brak takiej informacji. Prosimy o informację czy układ pompowy ma być włączony do istniejącego monitoringu i kto jest jego operatorem.

Wyjaśnienie:

Tak praca hydroforni ma być włączona do istniejącej sieci monitoringu Gminy Gorlice która to jest operatorem systemu.

Zapytanie nr 7:

Prosimy o uzupełnienie rzutu technologii hydroforni o opisy oznaczeń poszczególnych elementów.

Wyjaśnienie:

Opisy oznaczeń poszczególnych elementów znajdują się w opisie technicznym instalacji sanitarnej str. 13.

Zapytanie nr 8:

Prosimy o uzupełnienie schematu technologii hydroforni o opisy oznaczeń poszczególnych elementów.

Wyjaśnienie:

Opisy oznaczeń poszczególnych elementów znajdują się w opisie technicznym instalacji sanitarnej str. 13.

Zapytanie nr 9:

Prosimy o informację czy zbiorniki przeponowe DE600 mają być zabudowane na instalacji ssawnej czy tłocznej gdyż inaczej wrysowane zostały na rzucie technologii, a inaczej na schemacie technologicznym.

Wyjaśnienie:

Zbiorniki przeponowe DE 600 mają być zamontowane na instalacji ssawnej – jak w schemacie technologicznym. Mają nie dopuścić do urwania strugi.

Zapytanie nr 10:

Prosimy o załączenie właściwego projektu branży elektrycznej. Załączony projekt nie zgadza się z opracowaniem technologii hydroforni.

Wyjaśnienie:

Poprawny projekt z branży elektrycznej został zamieszczony w dniu 05.02.2024 r. na stronie prowadzonego postępowania.

2. Z uwagi na dokonane wyjaśnienia oraz konieczność zapoznania się z ich treścią przez wykonawców **Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 21.02.2024 r.** w związku z tym rozdział 12 pkt 1 i pkt 3 zapytania otrzymują brzmienie:

Rozdział 12 pkt 1:

„Oferty należy składać w terminie **do dnia 21.02.2024 r., do godziny 10:00.**”

Rozdział 12 pkt 3:

„Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 21.02.2024 r., o godzinie 10:05.**”

Wójt Gminy

Czesław Rakoczy