

Poznań, dnia 21 czerwca 2021 roku

Nasz znak: WZ.261.2.16.2021

Dotyczy: Remont drogi powiatowej nr 2498P i 2455P Piekary-Dobra-Sznyiń

Wasz znak:

### **Wszyscy Wykonawcy**

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm., dalej ustawa Pzp), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

#### **Pytanie 1**

Wykonawca prosi o podanie kategorii ruchu na jaki jest projektowana przebudowywana droga.

#### **Odpowiedź 1**

Przygotowany projekt remontu drogi nie określa kategorii ruchu, zakładając jednocześnie użycie określonych materiałów do budowy warstw bitumicznych, gdzie zgodnie z załączonymi ST:

- AC11S D-05.03.05a pkt 2.2 jest to KR3 –KR4;

- AC11W D-05.03.05b pkt 2.2 może być jako KR3 –KR4 w przypadku spełnienia wymagań Tablica 21.

Sprawę prowadzi:

Marlena Jakubiak