



Dział zamówień publicznych

Gdańsk, 05.07.2021r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dot. świadczenia usług konserwacji i napraw awaryjnych systemów sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) i dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) w budynkach Politechniki Gdańskiej ZP/83/055/U/21

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1:

We wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) w paragrafie 3 ustęp 2 – Zamawiający napisał: „Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić konserwację każdego systemu dwa razy w roku. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia 4 (czterech) konserwacji każdego systemu, w tym 2 (dwóch) konserwacji w zakresie określonym w ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu oraz 2 (dwóch) konserwacji w zakresie określonym w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu. Terminy konserwacji będą każdorazowo uzgadniane z upoważnionymi pracownikami Politechniki Gdańskiej (PG) wykazanymi w załączniku nr 3 do umowy, przy czym pierwszą konserwację, w zakresie określonym w ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu, należy wykonać w terminie do 31 grudnia 2021 r., drugą do 30 czerwca 2022 r., trzecią do 31 grudnia 2022 r., a czwartą do 30 czerwca 2023 r. W przypadku budynku Centrum Nanotechnologii „A” powyższe daty są przesunięte na okres przerw semestralnych.” Przedmiot zamówienia w znacznej części obejmuje świadczenie usług konserwacji i napraw awaryjnych systemów sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP). Zgodnie z obowiązującą normą i stanem prawnym konserwacje systemu SAP należy przeprowadzać cztery razy w roku. Czy w związku z tym Zamawiający podtrzymuje, iż w ramach przedmiotu zamówienia wykonawca ma przeprowadzić konserwację systemu SAP dwa razy w roku zamiast czterech?

Cytat z normy: PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji A.11.2 Przeglądy okresowe i obsługa techniczna A.11.2.1 Harmonogram konserwacji c) Obsługa kwartalna Co najmniej jeden raz na każde trzy miesiące, użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista: 1) sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji; 2) spowodował zadziałanie, co najmniej, jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze; UWAGA: Należy zastosować takie metody, które zapewnią, że nie dojdzie do niepożądanych zdarzeń, jak np. uwolnienie środka gaśniczego. 3) sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo; 4) sprawdził zdatność centrali

sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich trzymaków i zwalniaków drzwi; 5) w miarę możliwości, spowodował zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum stałej obserwacji; 6) przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta; 7) dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i – jeżeli tak – dokonał oględzin wg A.11.2.1 d) 5)

Odpowiedź 1:

Zamawiający podtrzymuje, iż w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma przeprowadzić konserwację systemu SAP dwa razy w roku.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Udzielona odpowiedź stanowi integralną część SWZ

mgr inż. Mariusz Miler
Kanclerz Politechniki Gdańskiej

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)