

ZP.271.14.2024

Rumia, dnia 31.05.2024 r.

REFERAT ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH
URZĄD MIASTA RUMI
ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
tel. (58) 679 65 74
zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Rozwój krytycznej infrastruktury społecznej w Rumi – budowa MOPS i Przedszkola, dostosowanie szkoły dla przedszkolaków, więcej pracowników trafi na rynek pracy” z podziałem na 3 części:

Część 1: „Budowa nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi wraz z niezbędnym uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu”.

Część 2: „Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Stoczniovców 6 w Rumi wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru segmentu A1”,

Część 3: „Budowa Przedszkola w Rumi w formule zaprojektuj i wybuduj”.”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawcę, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do odp. na pytanie nr 17 z dnia 29.05.2024r. proszę o uzupełnienie odpowiedzi o wymaganą ilość półek w regałach oraz wymaganych odstępów między półkami.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że wymagana ilość półek w regałach wynosi 5 szt. z możliwością regulowania co 20 mm, a wymagany odstęp między półkami to 33 cm.

Z poważaniem