

Ref: Elżbieta Biedrzycka  
Stanowisko ds. Uzgodnień Dokumentacji  
e-mail: Elzbieta.Biedrzycka@telkol.pl  
tel.: 91 471 1469  
Nr pisma: RU7B-504-394/2021

**Pracownia Projektowa Maciej Kasprzyk**  
ul. Łużycka 16/8  
74-100 GRYFINO

**Dotyczy: Realizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Linia 351: „Budowa w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: Przystanek Grzędzice Stargardzkie”.**

W odpowiedzi na pismo nr W/143/ks/12/2021 otrzymane w dn. 14.12.2021r. dotyczące uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: Przystanek Grzędzice Stargardzkie” – linia kolejowa nr 351 Poznań Gł. – Szczecin Gł., odcinek w km 177,900 – 178,050 (działka nr 1/3, obręb Lipnik), Spółka PKP TELKOL Sp. z o.o. **uzgadnia** lokalizację ww. inwestycji z następującymi uwagami:

W zakresie przedłożonego opracowania w obszarze planowanej inwestycji znajduje się kabel typu TKM, z odgałęzieniem którego orientacyjny przebieg został wrysowany kolorem pomarańczowym na mapach sytuacyjnych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wystąpić do naszej Spółki o dokładne wytyczenie przebiegu kabla w miejscach potencjalnych zbliżeń i skrzyżowań a na odcinkach projektowanych ciągów pieszych i pieszorowerowych i itp. kabel należy ręcznie odkopać i zabezpieczyć go dwudzielną rurą ochronną stalową, końcówki rury zabezpieczyć przed zamuleniem. Wykopy w miejscu zbliżenia do naszej infrastruktury wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym a w przypadku odsłonięcia kabla należy zabezpieczyć go dwudzielną rurą osłonową.

Jednocześnie podajemy następujące warunki techniczne dotyczące wykonawstwa robót:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zbliżeń z infrastrukturą własności Spółki PKP TELKOL należy prowadzić (po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni) pod nadzorem pracowników Spółki PKP TELKOL lub po wystąpieniu o wytyczenie infrastruktury na odcinku prowadzonych w danym czasie prac.  
Powiadomienie należy przesłać na podany poniżej adres mailowy:
  - Pan Wiesław Maszner, tel. 61 633 7666; e-mail: Wieslaw.Maszner@telkol.pl
  - Pani Elżbieta Biedrzycka, tel. 91 471 1469; e-mail: Elzbieta.Biedrzycka@telkol.pl
2. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli PKP TELKOL Sp. z o.o. Spółka PKP TELKOL musi być powiadamiana o zakończeniu poszczególnych etapów prac jak również uczestniczyć w komisji ich odbioru.
3. Roboty ziemne w miejscu zbliżenia do trasy kabli miedzianych Spółki PKP TELKOL na odległość mniejszą niż 2m, należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym z zachowaniem ostrożności (poza planowanymi przewiertami z zastrzeżeniem - przy wykonywaniu komór przewiertowych podczas wykonywania komory startowej lub odbiorczej w miejscu zbliżenia do naszej infrastruktury należy zachować bezpieczną odległość celem uniknięcia uszkodzenia kabla). Nowobudowaną infrastrukturę



Świadczenie  
Bezpieczeństwa  
Przemysłowego



Certyfikat Ministerstwa  
Spraw Wewnętrznych  
i Administracji

PKP TELKOL sp. z o.o. • Szcześliwicka 62, 02-353 Warszawa • NIP 113-28-75-351  
REGON 147190587 • Nr KRS 0000504917 Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • kapitał zakładowy 90 769 500,00 PLN.

podziemną w miejscach skrzyżowań z czynnymi kablami telekomunikacyjnymi, należy posadowić poniżej istniejącego kabla i dodatkowo stosując rury osłonowe jako zabezpieczenia ochronne.

4. Pracownicy Spółki PKP TELKOL wyznaczeni do nadzoru robót ziemnych, określą i wytyczą na gruncie przebieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w sytuacji stwierdzenia, że jest on inny, niż naniesiony na mapach w dokumentacji projektowej.
5. Podczas prowadzenia robót ziemnych, po odkryciu kabli będących własnością Spółki PKP TELKOL, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Za wszelkie ewentualne straty Spółki PKP TELKOL Sp. z o.o. wynikłe z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robót bez nadzoru pracownika naszej Spółki lub niezgodnie z zaleceniami, obciążony finansowo będzie wykonawca robót.
6. Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urządzenia telekomunikacyjne odkryte podczas prac należy traktować jako czynne i zgłosić niezwłocznie do Organu wydającego uzgodnienie.
7. Uzgodnienie dotyczy wyłącznie infrastruktury własności Spółki PKP TELKOL.

Ważność uzgodnienia wygasa z upływem dwóch lat od chwili jego wydania, jeśli w tym okresie nie zostanie rozpoczęta realizacja zadania.

W załączeniu 1 kpl uzgodnionej dokumentacji.

Z poważaniem

DYREKTOR  
REGIONU POZNAŃ

Wiesław Maszner



Świadectwo  
Bezpieczeństwa  
Przemysłowego



Certyfikat Ministerstwa  
Spraw Wewnętrznych  
i Administracji

PKP TELKOL sp. z o.o. • Szcześliwicka 62, 02-353 Warszawa • NIP 113-28-75-351  
REGON 147190587 • Nr KRS 0000504917 Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • kapitał zakładowy 90 769 500,00 PLN.