

AG.28/3/24

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: Postępowania nr AG.28/3/24 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) pn: " „Wymiana instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy II”

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

1. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie nr 1

Na wizji lokalnej ujawniono konstrukcję z karton gipsu nad sufitem podwieszanym. Zwracamy się z pytaniem czy zasadne jest umieszczenie tam czujników dymu?



ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Zamawiający, w odpowiedzi na pytanie, informuje że koncepcja SSP przewiduje czujkę na suficie właściwym i na suficie podwieszanym - zgodnie z przepisami i wytycznymi w tym zakresie.

2. Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

***/-/ Prezes Sądu
Leszek Tyliński***