

LEGENDA:

- instalacje elektroenergetyczne nn

UWAGI:

1. Przejścia kablami przez przegrody oddzielenia pożarowego należy uszczelnić za pomocą dedykowanego systemu uszczelnień w celu odtworzenia odporności ogniowej przegrody.
2. Przepusty kablowe do budynków należy wykonać jako systemowe przepusty gazo- i wodoszczelnie.
3. Kable układać poza częścią jezdni przeznaczoną do ruchu kołowego w odległości co najmniej 50 cm od krawężnika jezdni lub jej granicy.
4. Głębokość ułożenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej:
   - 70 cm – dla kabli nn ułożonych w ziemi
   - 90 cm – dla kabli SN ułożonych w ziemi
5. Głębokość umieszczenia osłon otaczających kabli w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni osłony linii kablowej powinna wynosić co najmniej:
   - 40 cm – przy układaniu kabli pod chodnikami,
   - 100 cm – przy układaniu kabli w częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu kołowego.

Outin

Firma "OUTIN" Stefan Kulaga
ul. Sienna Grobla 6c/3, 80-760 Gdańsk
tel. 513 071 347
stefan.kulaga@gmail.com

Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ISTN. MIESZKALNEGO O BUDYNEK KOTŁOWNI

ul. LEŚNA 5D, 84-240 REDA
działka 746/26,745/16 obr. 0001

Inwestor:

GMINA MIASTA REDA
ul. GDAŃSKA 33, 84-240 REDA

PROJEKTANT mgr inż. Rafał Birkos	Nr upr. w spec. instal. POM/0030/POOE/15	Podpis
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Michał Dębski	Nr upr. w spec. instal. POM/0028/POOE/15	Podpis
OPRACOWUJĄCY mgr inż. Konrad Gajewski		

Tytuł projektu:
Projekt instalacji elektrycznych

Tytuł rysunku:
Plan instalacji zewnętrznych

Data	Skala	Nr rys.
11.2021	1:500	E01