


# RADM



Klasa izolacji: II  
 Stopień ochrony: IP55  
 Stopień ochrony: IK10  
 Prąd znamionowy: 630 A  
 Rodzaj: Stojąca  
 Ilość modułów: 144  
 Szerokość: 300 mm  
 Wysokość: 1900 mm  
 Głębokość: 275 mm

Nr. rewizji	Opis rewizji	Data	Autor
OPRACOWANIE: <b>RIKTNING GROUP</b> Iwona Hałas		PROJEKTY – NADZORY – AUDYTY ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII <b>Riktning Group</b>	
LOKALIZACJA Gmina Kleszczewo działka nr ewid. 15/74, obręb 0003 Kleszczewo		BRANŻA ELEKTRYCZNE	
<b>Riktning ER</b> renewable for energy		STADIUM PROJEKT TECHNICZNY	
ul. Lilowa 16 62-025 Kostrzyn e-mail: office@rikgp.eu www.rikgp.pl		IMIE I NAZWISKO mgr inż. Paweł Daszkiewicz	
INWESTOR: Gmina Kleszczewo Ul. Poznańska 4, 62-005 Kleszczewo		NR UPR. OPL/1193/PWBE/15	
Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie wraz z wewnętrzną instalacją gazową, zbiornikiem retencji deszczowej oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.		PROJEKTOWAŁ (elektryczne) mgr inż. Paweł Daszkiewicz	
		SPRAWDZIŁ inż. Stanisław Osiński	
		WKP/0174/POOE/10	
		OPRACOWAŁ mgr inż. Jacek Hirsch	
		OPRACOWAŁ inż. Kamil Janiak	
BRANŻA	DATA	REWIZJA	SKALA
E	25.01.2022	00	— —
		TREŚĆ RYSUNKU	Widok elewacji rozdzielni administracji – RADM
		NR RYSUNKU:	PT_E_05/6_00
		FORMAT	210x297