

Numer obwodu	33	34	35	36	37	38	39	40	
Opis	Gn. Łaz. Piętro -3	Gn. Łaz. Piętro -4	Gn. Łaz. Piętro -5	Gn. Łaz. Piętro -6	Gn. Łaz. Piętro -7	-	Ośw. Parter	Ośw. Parter	
Moc [kW]/Prąd [A]	0,6 kW	0,6 kW	0,6 kW	0,6 kW	0,6 kW	-	0,3 kW	0,3 kW	
Przewód	YdYżo 3x2,5mm²	YdYżo 3x2,5mm²	YdYżo 3x2,5mm²	YdYżo 3x2,5mm²	YdYżo 3x2,5mm²	-	YdYżo 3x1,5mm²	YdYżo 3x1,5mm²	
Nazwa obwodu	R/26	R/27	R/28	R/29	R/30	-	R/31	R/32	

Nr. rewizji	Opis rewizji	Data	Autor

OPRACOWANIE:
RIKTNING GROUP
Iwona Hałas

PROJEKTY – NADZORY – AUDYTY
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Riktning Group

Riktning ER
renewable for energy

ul. Liliowa 16
62-025 Kostrzyn
e-mail: office@rikgp.eu
www.rikgp.pl

INWESTOR: Gmina Kleszczewo
Ul. Poznańska 4, 62-005 Kleszczewo

Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie wraz z wewnętrzną instalacją gazową, zbiornikiem retencji deszczowej oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

BRANŻA	DATA	REWIZJA
E	25.01.2022	00

LOKALIZACJA	Gmina Kleszczewo działka nr ewid. 15/74, obręb 0003 Kleszczewo	
BRANŻA	ELEKTRYCZNE	
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.
PROJEKTOWAŁ (elektryczne)	mgr inż. Paweł Daszkiewicz	OPL/1193/PWBE/15
SPRAWDZIŁ	inż. Stanisław Osiński	WKP/0174/POOE/10
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jacek Hirsch	
OPRACOWAŁ	inż. Kamil Janiak	
TREŚĆ RYSUNKU	Schemat rozdzielni administracji – RADM	SKALA — —
NR RYSUNKU:	PT_E_05/5_00	FORMAT 420x297