

Numer obwodu	17	18	19	20	21	22	23	24	
Opis	-	Gn. Korytarz-pom. Tech.	Gn. Sala lekcyjna	Gn. Sala lekcyjna	Gn. Sala lekcyjna	Rezerwa	Rezerwa	-	
Moc [kW]/Prąd [A]	-	1,8 kW	2,1 kW	2,1 kW	2,1 kW	-	-	-	
Przewód	-	YdYżo 3x2,5mm²	YdYżo 3x2,5mm²	YdYżo 3x2,5mm²	YdYżo 3x2,5mm²	YdYżo 3x2,5mm²	YdYżo 3x2,5mm²	-	
Nazwa obwodu	-	R/13	R/14	R/15	R/16	R/17	R/18	-	

Nr. rewizji	Opis rewizji	Data	Autor

OPRACOWANIE:
RIKTNING GROUP
Iwona Hałas

PROJEKTY – NADZORY – AUDYTY
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Riktning ER
renewable for energy

ul. Liliowa 16
62-025 Kostrzyn
e-mail: office@rikgp.eu
www.rikgp.pl

INWESTOR: Gmina Kleszczewo
Ul. Poznańska 4, 62-005 Kleszczewo

Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie wraz z wewnętrzną instalacją gazową, zbiornikiem retencji deszczowej oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

BRANŻA	DATA	REWIZJA
E	25.01.2022	00

LOKALIZACJA	Gmina Kleszczewo działka nr ewid. 15/74, obreb 0003 Kleszczewo
BRANŻA	ELEKTRYCZNE
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.
PROJEKTOWAŁ (elektryczne)	mgr inż. Paweł Daszkiewicz	OPL/1193/PWBE/15
SPRAWDZIŁ	inż. Stanisław Osiński	WKP/0174/POOE/10
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jacek Hirsch	
OPRACOWAŁ	inż. Kamil Janiak	

TREŚĆ RYSUNKU	Schemat rozdzielni administracji – RADM	SKALA — —
NR RYSUNKU:	PT_E_05/3_00	FORMAT 420x297