

Numer obwodu	16	17	18	19	20	21	22	23	
Opis	-	Zmywarka podblatowa	Podgrzewacz mleka	Bemar jezdny	Bemar jezdny	Cutter wilk	Szatnia personelu	-	
Moc [kW]/Prąd [A]	-	6,85 kW	2,85 kW	1,6 kW	1,6 kW	1,1 kW	1,55 kW	-	
Przewód	-	YdYżo 5x4mm²	YdYżo 3x2,5mm²	YdYżo 3x2,5mm²	YdYżo 3x2,5mm²	YdYżo 3x2,5mm²	YdYżo 3x2,5mm²	-	
Nazwa obwodu	-	K/10	K/11	K/12	K/13	K/14	K/15	-	

Nr. rewizji	Opis rewizji	Data	Autor

OPRACOWANIE:
RIKTNING GROUP
Iwona Hałas

PROJEKTY – NADZORY – AUDYTY
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Riktning Group

Riktning ER
renewable for energy

ul. Lilowa 16
62-025 Kostrzyn
e-mail: office@rikgp.eu
www.rikgp.pl

INWESTOR: Gmina Kleszczewo
Ul. Poznańska 4, 62-005 Kleszczewo

Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie wraz z wewnętrzną instalacją gazową, zbiornikiem retencji deszczowej oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

BRANŻA	DATA	REWIZJA
E	25.01.2022	00

LOKALIZACJA	Gmina Kleszczewo działka nr ewid. 15/74, obreb 0003 Kleszczewo	
BRANŻA	ELEKTRYCZNE	
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.
PROJEKTOWAŁ (elektryczne)	mgr inż. Paweł Daszkiewicz	OPL/1193/PWBE/15
SPRAWDZIŁ	inż. Stanisław Osiński	WKP/0174/POOE/10
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jacek Hirsch	
OPRACOWAŁ	inż. Kamil Janiak	
TREŚĆ RYSUNKU	Schemat rozdzielni kuchni	SKALA — —
NR RYSUNKU:	PT_E_06/3_00	FORMAT 420x297