

Numer obwodu	9	10	11	12	13	14	15	16
Opis	Gn. Sala lekcyjna	-	Gn. Sala lekcyjna	Gn. Sala lekcyjna	Gn. Gabinet	Gn. Gabinety	Gn. Sala lekcyjna	Gn. Sala lekcyjna
Moc [kW]/Prąd [A]	2,7 kW	-	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW
Przewód	YdYżo 3x2,5mm²	-	YdYżo 3x2,5mm²	YdYżo 3x2,5mm²	YdYżo 3x2,5mm²	YdYżo 3x2,5mm²	YdYżo 3x2,5mm²	YdYżo 3x2,5mm²
Nazwa obwodu	R/6	-	R/7	R/8	R/9	R/10	R/11	R/12

Nr. rewizji	Opis rewizji	Data	Autor

OPRACOWANIE:
RIKTNING GROUP
Iwona Hałas

PROJEKTY – NADZORY – AUDYTY
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Riktning ER
renewable for energy

ul. Liliowa 16
62-025 Kostrzyn
e-mail: office@rikgp.eu
www.rikgp.pl

INWESTOR: Gmina Kleszczewo
Ul. Poznańska 4, 62-005 Kleszczewo

Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie wraz z wewnętrzną instalacją gazową, zbiornikiem retencji deszczowej oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

BRANŻA	DATA	REWIZJA
E	25.01.2022	00

LOKALIZACJA	Gmina Kleszczewo działka nr ewid. 15/74, obreb 0003 Kleszczewo	
BRANŻA	ELEKTRYCZNE	
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.
PROJEKTOWAŁ (elektryczne)	mgr inż. Paweł Daszkiewicz	OPL/1193/PWBE/15
SPRAWDZIŁ	inż. Stanisław Osiński	WKP/0174/POOE/10
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jacek Hirsch	
OPRACOWAŁ	inż. Kamil Janiak	
TREŚĆ RYSUNKU	Schemat rozdzielni administracji – RADM	SKALA — —
NR RYSUNKU:	PT_E_05/2_00	FORMAT 420x297