RG-NN TL312S





Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP55
Stopień ochrony: IK10
Prąd znamionowy: 630 A
Rodzaj: Stojąca
Ilość modułów: 432
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1900 mm
Głębokość: 275 mm

Nr. rewizji	Opis rewizji	Data	Autor

OPRACOWANIE:
RIKTNING GROUP
Iwona Hałas

PROJEKTY – NADZORY – AUDYTY
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Riktning ER
renewable for energy

ul. Liliowa 16
62-025 Kostrzyn
e-mail: office@rikgp.eu
www.rikgp.pl

INWESTOR: Gmina Kleszczewo
Ul. Poznańska 4, 62-005 Kleszczewo

Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie wraz z wewnętrzną instalacją gazową, zbiornikiem retencji deszczowej oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

BRANŻA	DATA	REWIZJA
E	25.01.2022	00

LOKALIZACJA	Gmina Kleszczewo działka nr ewid. 15/74, obreb 0003 Kleszczewo	
BRANŻA	ELEKTRYCZNE	
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.
PROJEKTOWAŁ (elektryczne)	mgr inż. Paweł Daszkiewicz	OPL/1193/PWBE/15
SPRAWDZIŁ	inż. Stanisław Osiński	WKP/0174/POOE/10
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jacek Hirsch	
OPRACOWAŁ	inż. Kamil Janiak	
TREŚĆ RYSUNKU	Widok elewacji rozdzielni RG-NN	SKALA ——
NR RYSUNKU:	PT_E_04_00	FORMAT 420x297