

RI.271.10.2022

## Wyjaśnienie treści SWZ

Gmina Lipno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( dalej zwanej Ustawą PZP), udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu „SENIOR+” w Radomicku**

### Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### Pytanie nr 1:

Na stronie nr 11 Projektu Technicznego jest informacja o drzwiach EI s 60. Proszę wskazać, które drzwi mają posiadać wymaganą odporność?

#### Odpowiedź nr 1:

Budynek znajduje się w jednej strefie pożarowej w związku z czym nie ma konieczności stosowania drzwi EI s60. W obiekcie nie ma drzwi o takiej odporności ogniowej. Zapis na stronie 11 jest nieaktualny.

#### Pytanie nr 2:

Jaki rozmiar wycieraczki zewnętrznej?

#### Odpowiedź nr 2:

Należy wycenić wycieraczkę zewnętrzną o wymiarze 1,20x0,80 m