

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek stanowi całość z opisem technicznym i nie może być rozpatrywany osobno.
2. Wszędzie gdzie przykrycie przewodu jest mniejsze niż 1,0m, należy przewód zaizolować i zabezp. przed zawilgoceniem oraz uszkodz. mechanicznym.
3. Rzędne wpięcia istn. przewodów kanalizacji k2, k3, k4 do wymienianej studzienki SK1 o śr.DN1000 dostosować do istn. przebiegów, rzędnych, śr. rur i studzienki po dokonaniu odkrywek z zachowaniem prowadzenia kanałów ze spadkiem min.1,5%.
4. W przypadku gdy pod odkopaniu przewodu k2 okaże się, że przewód ten odprowadza ścieki tylko z pionu k1 z budynku wówczas przewód k2 zlikwidować; jeśli natomiast przewód k2 łączy się w ziemi na trójnik z przewodem odprowadzającym ścieki z pionu K1 i jednocześnie odprowadza ścieki z innego miejsca budynku lub innego budynku, wówczas przewód k2 wymienić na nowy, prowadząc go pod schodami i podnośnikiem windy w rurze osłonowej i w taki sposób, aby zapewnić odległość od wierzchu rury do dolnej krawędzi fundamentu podnośnika windy min. 0,8m.
5. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy sprawdzić w terenie wszystkie rzędne wysokościowe i odległości, rzeczywiste trasy rur, w przypadku innych niż przedstawione na rysunkach należy skontaktować się z biurem projektowym celem uzgodnienia rozwiazań zamiennych.
6. Wszelkie zauważone ewentualne niezgodności na rysunkach i opisach należy niezwłocznie zgłosić projektantowi w celu wyjaśnienia.
7. Całość robót należy wykonywać zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentów materiałów budowlanych.
8. W miejscach skrzyżowań wymienianych przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami należy zastosować odpowiednio rury osłonowe.
9. Odtworzenie istniejącej nawierzchni w miejscach wykonywanych wykopów według opisu PB–cześć architektoniczno–budowlana.
10. Przy przejściach przez przegrody zastosować rury ochronne.
11. Przewód k1 wykonać z rur tworzywowych typu PCV–U lite, SN8, łączonych za pomocą połączeń kielichowych, prowadzić ze spadkiem 4% w kierunku studni SK1.
12. Po sprawdzeniu wszystkich rzędnych w przypadku gdy różnica poziomów pomiędzy wlotami a wylotem rur do/z studzienki byłaby wieksza niż 0,5m wówczas taki wlot do studni należy wykonać jako kaskadowy.
13. Zastosować zabezpieczenie przewodu dostosowane do ciężaru danej windy wraz z udźwigiem oraz wytycznych producenta danej rury.

LEGENDA:

- proj. odcinek kanalizacji – k1
- istn. kanalizacja do wymiany – k2, k3, k4
- istn. kanalizacja do likwidacji
- istn. kanalizacja – k5, k6
- K1 istn. pion kanalizacyjny
- istn. studnia kanalizacja murowana do wymiany
- studnia kanalizacyjna betonowa DN100 – SK1 SK2

TEMAT: REMONT ELEWACJI BUDYNKU, IZOLACJA ŚCIAN I POSADZEK PIWNIC WRAZ Z BUDOWĄ WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		STADIUM: PB
INWESTOR: POWIAT KAMIENNOGÓRSKI UL. WŁ. BRONIEWSKIEGO 15 58-400 KAMIENNA GÓRA	OBIEKT: POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 17 58-400 KAMIENNA GÓRA, DZ. NR 168/6, OBRĘB 003, J.EW. KAMIENNA GÓRA	MAJ 2021
ZESPÓŁ PROJEKTOWY BRANŻA SANITARNA		BRANŻA: SANITARNA
PROJEKTOWAŁA: mgr inż. Joanna Michułka nr upr. 485/01/DUW	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Stężowski nr upr. 250/02/DUW	SKALA 1:100
NAZWA: Rzut piwnic - wymiana 2szt. studzienek, przeniesienie przewodu kanalizacyjnego k1 wychodzącego z budynku i wymiana przewodów pod podnośnikiem windy		RYSUNEK IS-1