



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

GMINA MOGILNO
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

Mogilno, dnia 30.11.2023 r.

WFE.271.16.1.4.2023.WFE

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści postępowania pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Mogilno**”. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 p.z.p.) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Informuje się, że do Zamawiającego wpłynęło kolejne zapytanie o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust 2 i ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na swojej stronie internetowej www.bip.mogilno.pl oraz na Platformie Zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno>

Pytanie 1

1.CZY W ZWIĄZKU Z ZADEKLAROWANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZYJĘCIA ZBIORNIKÓW ZGODNYCH Z NORMĄ EN 12566-1:2003 ,KTÓRE SĄ OSADNIKAMI GNILNYMI I NIE SĄ W STANIE OCZYŚCIĆ ŚCIEKÓW DO PODANEGO W PFU PARAMETRU PROSIMY O POTWIERDZENIE,ŻE ZAMAWIAJĄCY REZYGNUJE Z PARAMETRÓW ZAWIESINY OGÓLNE, AZOT OGÓLNY I FOSFOR OGÓLNY.

Odpowiedź:

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zaprojektowano jako osadniki gnilne ze studniami rewizyjnymi służącymi do poboru próbek ścieków surowych i oczyszczonych. Wykonawca może zaoferować oczyszczalnie biologiczne i dlatego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wskazano parametry ścieków oczyszczonych dla przydomowych oczyszczalni ścieków biologicznych.


BURMISTRZ
Leszek Duszyński
Kierownik Zamawiającego