



Pruszcz Gdański, dnia 11.05.2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.9.2021 /28

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00042602/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji - na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa układu drogowego ul. J. Sidły i ul. W. Komara oraz fragmentu ul. Z. Herberta w Pruszczu Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej z wlotem oraz budowa zbiornika retencyjnego, przepompowni i oświetlenia ulicznego”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2
zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)
- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze branży elektrycznej (oświetlenie) jest mniej słupów oświetleniowych niż w projekcie branży elektrycznej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze jest prawidłowa ilość słupów oświetleniowych.

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Prośba o potwierdzenie, że projektowana szafka oświetleniowa i rozdzielnica zasilająca przepompownię nie wchodzi w zakres niniejszego przetargu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że rozdzielnica zasilająca jest w zakresie przedmiotu zamówienia, natomiast szafka oświetleniowa została wykonana w ramach wcześniejszej inwestycji. Zamawiający udostępnia Przedmiar robót elektrycznych ZMIENIONY 1 w zakresie pozycji „Zasilanie zespołu pompowni”.



Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót – branża elektryczna – i odpowiednio udostępnia w plik w formacie PDF: **9_21 SWZ Tom II - DP - przedmiar branży elektrycznej ZMIENIONY1.pdf**

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia dokumentację geologiczną.

Zamawiający przekazuje dokumentację z badania podłoża gruntowego i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF: **9_21 9_21 SWZ Tom II - DP - Dok. bad. podłoża gruntowego.pdf**

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający dla występujących w dokumentacji przetargowej rur w średnicach dn 110-250 rozumie rury PP SN8 niekarbowane z gładką ścianką zewnętrzną oraz wewnętrzną posiadającą Krajową Ocenę Techniczną lub ważną Aprobata Techniczną ITB?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że ww. zakres prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

W przedmiarze ROBOTY ENERGETYCZNE - OŚWIETLENIE DROGOWE ul. Komara jest budowa 12 szt. słupów oświetleniowych i 13 szt. opraw, w projekcie na rys.E-2 jest 16 szt. słupów z oprawami. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że sumaryczna ilość słupów i opraw oświetleniowych w poszczególnych działach przedmiaru jest prawidłowa.

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

Czy można zastosować elementy zbiornika retencyjnego innej konstrukcji niż z otworami min. 26mm do max, 52mm

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że ww. zakres prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

Dotyczy projektu oświetlenia drogowego. W jaki sposób ma być wykonana instalacja uziemienia? W opisie jest napisane, że „zgodnie z rysunkami”, a na rysunkach nie zaznaczono uziemień.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że instalację uziemienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, w szczególności z rysunkiem E-2.

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Prosimy o informację czy odcinki S301-S302 oraz W1-W4 należą do zakresu przetargu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że ww. zakres nie jest objęty przedmiotem zamówienia.



Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

Komora z regulatorem przepływu zlokalizowana za studnią rozprężną na profilu oznaczona jako K3 ma średnicę DN2000, Ta sama komora w części opisowej projektu została nazwana jako K4 a jej średnicę podano jako DN3000. Prosimy o wyjaśnienie jakiej średnicy ma być ta Komora.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia rewizję rysunku nr 9.

Zamawiający przekazuje rewizję rysunku nr 9 i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF: **9_21 SWZ Tom II - DP - Rys 9 rewizja 1.pdf**

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia dokumentację geologiczną.

Zamawiający przekazuje dokumentację z badania podłoża gruntowego i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF: **9_21 9_21 SWZ Tom II - DP - Dok. bad. podłoża gruntowego.pdf**

Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiający przewiduje konieczność wykonania dodatkowego wzmocnienie podłoża pod rurociągami i wymiany gruntu na trasie rurociągów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że ww. zakres prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

Prosimy o podanie średnicy oraz z jakiego materiału mają być wykonane komory K3 i K4

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia rewizję rysunku nr 9.

Zamawiający przekazuje rewizję rysunku nr 9 i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF: **9_21 SWZ Tom II - DP - Rys 9 rewizja 1.pdf**

II. Zmiana treści SWZ

- 1) Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót – branża drogowa – i odpowiednio udostępnia w plik w formacie PDF: **9_21 SWZ Tom II - DP - przedmiar branży drogowej ZMIENIONY1.pdf**
Zmiany dotyczą zakresu dot. ul. Sidły - pozycje 3 i 7a, oraz zakresu dot. ul. Komara - pozycje 5, 7a i 7b,
- 2) Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót – branża elektryczna – i odpowiednio udostępnia w plik w formacie PDF: **9_21 SWZ Tom II - DP - przedmiar branży elektrycznej ZMIENIONY1.pdf**
- 3) Zamawiający przekazuje rewizję rysunku nr 9 i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF: **9_21 SWZ Tom II - DP - Rys 9 rewizja 1.pdf**
- 4) Zamawiający przekazuje dokumentację z badania podłoża gruntowego i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF: **9_21 9_21 SWZ Tom II - DP - Dok. bad. podłoża gruntowego.pdf**





- 5) Działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający zmienia treść Tomu I. SWZ – Instrukcja dla Wykonawców (dalej: IDW) w ten sposób, że w **Rozdziale 16 IDW „Sposób składania ofert, miejsce oraz termin składania otwarcia ofert” pkt 16.1. i pkt 16.3. otrzymują brzmienie:**

16.1. Termin składania ofert: 20.05.2021r. godz. 08:30

16.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 20.05.2021 r. o godz. 09:00

Zamawiający zmienia treść Rozdział 14. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SWZ Tom I IDW, który otrzymuje brzmienie:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa z dniem 18.06.2021 r. (zgodnie z art. 307 ust. 1 Pzp).

III. Załączniki:

1. **Przedmiar branży elektrycznej ZMIENIONY1**

- plik w formacie PDF: 9_21 SWZ Tom II - DP - przedmiar branży elektrycznej ZMIENIONY1.pdf

2. **Dokumentacja geologiczna**

- plik w formacie PDF: 9_21 9_21 SWZ Tom II - DP - Dok. bad. podłoża gruntowego.pdf

3. **Rewizja rysunku nr 9**

- plik w formacie PDF: 9_21 SWZ Tom II - DP - Rys 9 rewizja 1.pdf

4. **Przedmiar robót – branża drogowa ZMIENIONY1**

- plik w formacie PDF: 9_21 SWZ Tom II - DP - przedmiar branży drogowej ZMIENIONY1.pdf

IV. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.05.2021 r.
3. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
(https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

