SCHEMAT DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM

1:200 (WYMIARY W CM)



OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM - OZNACZENIA NA RZUCIE

q=0,6 kN/m2 q=0,8 kN/m2

Tab.1. Ciężar objętościowy śniegu

L.p.	Rodzaj śniegu	ciężar objętościowy śniegu [kN/m^3]
1	świeży	1,0
2	osiadły	2,0
3	stary	2,5÷3,5
4	mokry	4,0
5	zlodowaciały	6,0÷7,0
6	lód	9,0

Tab.2. Grubość pokrywy śnieżnej dla normowych obc. śniegiem w zależności od ciężaru objętościowego śniegu

Obiekt nr	Obiekt nazwa/ część	Dopuszczalne obciążenie śniegiem	Grubość pokrywy śnieżnej w zależności od ciężaru objętościowego śniegu				
			śnieg świeży 1kN/m^3	śnieg osiadły 2kN/m^3	śnieg stary 3kN/m^3	śnieg mokry 4kN/m^3	śnieg zlodowaciały 7kN/m^3
		[kN/m^2]	[m]				
A3	**Hala produkcyjna**	0,8 / 0,6	0,6 / 0,8	0,4 / 0,3	0,27 / 0,2	0,2 / 0,15	0,11 / 0,09
	Część socjalno-magazynowa	0,8	0,8	0,4	0,27	0,2	0,11

BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów,
tel. (032) 241 24 51 do 7

Zakład Ekspertyz Gospodarczych

Faza :	PROJEKT WYKONAWCZY		
Inwestor :	Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne Dozamel sp. z o.o. ul. Fabryczna 10 53-609 Wrocław		
Temat opracowania :	PROJEKT ODŚNIEŻANIA DACHU HALI A3		
Obiekt :	Hala A3		
Temat rysunku :	Strefy obciążenia śniegiem - obciążenia dopuszczalne		
Projektował : mgr inż.Piotr Strojek	Podpis : upr. bud. SLK/7558/PBKb/18	Data : 11.2021r.	Nr rys. : K-01
Projektował : mgr inż.Marcin Zarzycki	Podpis : upr. bud. SLK/7559/PBKb/18	Skala : 1:200	