

## 1) Hydranty nadziemne herbem miasta Stargard

Cechy techniczne:

- ciśnienie nominalne PN 16/10
- kolor hydrantu czerwony
- Na hydrancie powinien być umieszczony herb Miasta Stargard w formie odlewu wykonanego z tego samego materiału, z którego został wykonany hydrant. Herb pomalowany w oryginalnych kolorach zgodnie z załączoną dokumentacją .

- kolumna górna i dolna ze stali nierdzewnej AISI304
- głębokość zabudowy od Rd: 1,25m
- hydranty zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody z odwodnienia
- całkowite odwodnienie w stanie zamkniętym
- ilość wody pozostałej „zero”
- zabezpieczenie w przypadku złamania, hydrant z podwójnym zamknięciem
- możliwość podłączenia rury PE do odwodnienia hydrantu
- wymiana wszystkich części wewnętrznych bez konieczności odkopywania hydrantu
- oznakowanie hydrantu zgodnie z normą PN-EN 14384
- Powłoka antykorozyjna odporna na promienie UV potwierdzona certyfikatem RAL GSK
- Możliwość obrotu korpusu z nasadami do 360°
- termin wykonania zlecenia 10 tygodni od daty podpisania umowy

Wzór : Herb Miasta Stargard :

**Herb** przedstawia na tarczy podzielonej w słup w polu prawym na białym tle czerwonego wspiętego gryfa pomorskiego z uniesioną lewą łapą, natomiast w polu lewym na białym tle błękitną wstęgę w lewy skos, symbolizującą rzekę Inę.



Wymagane dokumenty:

Certyfikat CE

Atest PZH

Deklaracja zgodności z PN

Karta katalogowa

*Dariusz Duskocin*