



Świętochłowice, 18.03.2019 r.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Harcerska 16, 41-600 Świętochłowice,
woj. śląskie

MZ.5580.08.2019.RB

DECYZJA NR 08/2019/MZ

Na podstawie art. 11a ust. 1, w związku z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm./, art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r., poz. 2096/, w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zubrzyckiego 38 w Świętochłowicach, stwierdzonymi podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez mł. bryg. Pawła Giendek oraz mł. kpt. Rafała Biniędę, opisanymi w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 8 lutego 2019 r.

zobowiązuje

Szkołę Podstawową nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach,
ul. Zubrzyckiego 38, 41-605 Świętochłowice:

1. Wyposażyć budynek w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 9, § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt 2 i 4 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm./, w związku z § 183 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 /oraz z art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej / Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm./

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

Uzasadnienie

Przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku wykazały naruszenie przepisów przeciwpożarowych, szczególnie wskazanych w sentencji decyzji. Stan obecny obniża poziom bezpieczeństwa pożarowego osób przebywających w przedmiotowym budynku.

W związku z ujawnieniem nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej pismem z dnia 20.02.2019 r. znak MZ.5580.08.2019.RB zawiadomiono Szkołę Podstawową nr 1 w Świętochłowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia. Zawiadomienie doręczono stronie w dniu 26.02.2019 roku. Strona nie wniosła w terminie określonym w zawiadomieniu nowych wyjaśnień, wniosków dowodowych lub zastrzeżeń.

Ustalono, że w budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach nie jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zapewniający bezpieczeństwo służbom ratowniczym oraz możliwość szybkiego wyłączenia zasilania. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³. Powinien on być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Z uwagi na fakt, że budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach posiada kubaturę przekraczającą powyższą wartość, powinien on zostać wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego może opóźnić podjęcie bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczo gaśniczych przez jednostki

ochrony przeciwpożarowej, co w konsekwencji może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób mogących przebywać w budynku.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest urządzeniem przeciwpożarowym, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, jako urządzenie przeciwpożarowe powinien być wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do jego użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.

Zrealizowanie obowiązku wymienionego w niniejszej decyzji znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ludzi przebywających w budynku.

Z tych już to względów należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia /art. 129 § 1 i 2 Kpa związku z art. 27 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm./.. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu / art.130 § 1 Kpa/.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę (ostatnią ze stron) postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Świętochłowicach

mt hrub Arkadiusz Labocha

(pieczęć i podpis komendanta miejskiego PSP)

Otrzymują:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach, ul. Zubrzyckiego 38, 41-605 Świętochłowice – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
- 2) aa.



Świętochłowice, 18.03.2019 r.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Harcerska 16, 41-600 Świętochłowice,
woj. śląskie

MZ.5580.09.2019.RB

DECYZJA NR 10/2019/MZ

Na podstawie art. 11a ust. 1, w związku z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm./, art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r., poz. 2096/, w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe w Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Szkolnej 17 w Świętochłowicach w Świętochłowicach, stwierdzonymi podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez mł. kpt. Rafała Biniędę, opisanymi w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 13 lutego 2019 r.

zobowiązuję

Szkołę Podstawową nr 4 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Szkolna 17, 41-605 Świętochłowice:

1. Wyposażyć budynek w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 9, § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt 2 i 4 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm./, w związku z § 183 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 oraz z art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2018 r., poz. 620 ze zm./

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

Uzasadnienie

Przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku wykazały naruszenie przepisów przeciwpożarowych, szczególnie wskazanych w sentencji decyzji. Stan obecny obniża poziom bezpieczeństwa pożarowego osób przebywających w przedmiotowym budynku.

W związku z ujawnieniem nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej pismem z dnia 20.02.2019 r. znak MZ.5580.09.2019.RB zawiadomiono Szkołę Podstawową nr 4 w Świętochłowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia. Zawiadomienie doręczono stronie w dniu 26.02.2019 roku. Strona nie wniosła w terminie określonym w zawiadomieniu nowych wyjaśnień, wniosków dowodowych lub zastrzeżeń.

Ustalono, że w budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach nie jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zapewniający bezpieczeństwo służbom ratowniczym oraz możliwość szybkiego wyłączenia zasilania. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³. Powinien on być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Z uwagi na fakt, że budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach posiada kubaturę przekraczającą powyższą wartość, powinien on zostać wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego może opóźnić podjęcie bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczo gaśniczych przez jednostki

ochrony przeciwpożarowej, co w konsekwencji może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób mogących przebywać w budynku.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest urządzeniem przeciwpożarowym, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, jako urządzenie przeciwpożarowe powinien być wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do jego użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.

Zrealizowanie obowiązku wymienionego w niniejszej decyzji znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ludzi przebywających w budynku.

Z tych już to względów należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia /art. 129 § 1 i 2 Kpa związku z art. 27 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm./). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu / art.130 § 1 Kpa/.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę (ostatnią ze stron) postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Świętochłowicach

mgr Anna Arbuszewska-Łabęcka


(pieczęć i podpis komendanta miejskiego PSP)

Otrzymują:

- 1) Szkołę Podstawową nr 4 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Szkolna 17, 41-605 Świętochłowice
– za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
- 2) aa.



KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Harcerska 16, 41-600 Świętochłowice,
woj. śląskie



Świętochłowice, 19.08.2019 r.

MZ.5580.11.2019.RB

DECYZJA NR 38/2019/MZ

Na podstawie art. 11a ust. 1 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm./, art. 155 w związku z art. 154 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096./

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 23 lipca 2019 r. (data wpływu 26.07.2019 r.) złożonego przez Panią Renatę Gawelczyk - dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17, ul. Armii Krajowej 14, 41-608 Świętochłowice, zawierającego prośbę o zmianę terminu wykonania obowiązku zawartego w decyzji komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach nr 14/2019/MZ znak MZ.5580.11.2019.RB z dnia 26.03.2019 r.,

postanawiam

zmienić decyzję komendanta miejskiego PSP w Świętochłowicach nr 14/2019/MZ znak MZ.5580.11.2019.RB z dnia 26.03.2019 r. w części dotyczącej terminu wykonania obowiązku określonego w pkt. 1, tj.: „wyposażyć budynek w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi” i określić nowy termin do **31 grudnia 2020 r.**

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, zwanej dalej k.p.a.), odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Jednocześnie zaznaczam, że wskazany powyżej termin traktuję jako **ostateczny i nieprzekraczalny.**

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Wita Stwosza 36 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia /art. 129 § 1 i 2 Kpa związku z art. 27 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm./.. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu / art.130 § 1 Kpa/.



z up. Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
w Świętochłowicach

ml. bryg. Piotr Skóra
Zastępca Komendanta Miejskiego

(pieczęć i podpis komendanta miejskiego PSP)

Otrzymują:

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17, ul. Armii Krajowej 14, 41-608 Świętochłowice – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
2. aa.

Na podstawie: art.7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019 r., poz. 1000 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 lit a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) – **zwolniono od dokonania zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia.**

ds. kontrolno-rozpoznawczych

.....
/podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego osoby dokonującej adnotacji/



Świętochłowice, 26.03.2019 r.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Harcerska 16, 41-600 Świętochłowice,
woj. śląskie

MZ.5580.11.2019.RB

DECYZJA NR 14/2019/MZ

Na podstawie art. 11a ust. 1, w związku z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm./, art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r., poz. 2096/, w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 ul. Armii Krajowej 14, 41-608 Świętochłowice, stwierdzonymi podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez mł. bryg. Pawła Giendek oraz mł. kpt. Rafała Biniędę, opisanymi w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 13 lutego 2019 r.

zobowiązuję

Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 17
ul. Armii Krajowej 14, 41-608 Świętochłowice:

1. Wyposażyć budynki szkoły w przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 9, § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt 2 i 4 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm./, w związku z § 183 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 /oraz z art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej / Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm./

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

Uzasadnienie

Przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynkach Szkoły Podstawowej nr 17 w Świętochłowicach wykazały naruszenie przepisów przeciwpożarowych, szczegółowo wskazanych w sentencji decyzji. Stan obecny obniża poziom bezpieczeństwa pożarowego osób przebywających w przedmiotowych budynkach.

W związku z ujawnieniem nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej pismem z dnia 28.02.2019 r. znak MZ.5580.11.2019.RB zawiadomiono Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 przy ul. Armii Krajowej 14 w Świętochłowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia. Zawiadomienie doręczono stronie w dniu 28.02.2019 roku. Strona nie wniosła w terminie określonym w zawiadomieniu nowych wyjaśnień, wniosków dowodowych lub zastrzeżeń dotyczących braku wykonania przeciwpożarowych wyłączników prądu.

Ustalono, że w budynki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Świętochłowicach nie są wyposażone w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zapewniające bezpieczeństwo służbom ratowniczym oraz możliwość szybkiego wyłączenia zasilania. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³. Powinien on być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Z uwagi na fakt, że budynki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Świętochłowicach posiadają kubatury przekraczające powyższą wartość, powinny one zostać wyposażone w przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Brak przeciwpożarowych wyłączników prądu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego może opóźnić podjęcie bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczo gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, co w konsekwencji może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób mogących przebywać w budynku.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że przeciwpożarowe wyłączniki prądu są urządzeniami przeciwpożarowymi, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, jako urządzenia przeciwpożarowe powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do jego użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.

Zrealizowanie obowiązku wymienionego w niniejszej decyzji znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ludzi przebywających w budynku.

Z tych już to względów należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia /art. 129 § 1 i 2 Kpa związku z art. 27 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm./.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu / art.130 § 1 Kpa/.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tutaj organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę (ostatnią ze stron) postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Świętochłowicach

[Signature]
.....
(pieczęć i podpis komendanta miejskiego PSP)

Otrzymują:

- 1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 ul. Armii Krajowej 14, 41-608 Świętochłowice - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
- 2) aa.



Świętochłowice, 20.07.2018 r.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Harcerska 16, 41-600 Świętochłowice,
woj. śląskie

MZ.5580.3.2018.PG

DECYZJA NR 17/2018/MZ

Na podstawie art. 11a ust. 1 w związku z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm./, art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r., poz. 1257/, w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe w budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach, stwierdzonymi podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez mł. bryg. Pawła Giendka oraz mł. kpt. Rafała Biniędę, opisanymi w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 8 czerwca 2018 r.

zobowiązuję

Przedszkole Miejskie nr 11 ul. Hajduki 14, 41-600 Świętochłowice do wykonania w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

1. **Wyposażyć budynek w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi.**

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 9, § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt 2 i 4 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm./, w związku z § 183 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 /oraz z art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej / Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm./

Termin wykonania: 31.12.2018 r.

Uzasadnienie

Przeprowadzone czynności kontrolno – rozpoznawcze w budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 Hajduki 14 w Świętochłowicach wykazały, że obiekt nie jest właściwie przygotowany do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.

Ustalono, że budynek nie jest wyposażony w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zapewniające bezpieczeństwo służbom ratowniczym oraz możliwość szybkiego wyłączenia zasilania. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³. Powinien on być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Zrealizowanie obowiązku wymienionych w niniejszej decyzji wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa ludzi przebywających w budynku oraz zapewni właściwe przygotowanie obiektu do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.

Z tych już to względów należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia /art. 129 § 1 i 2 Kpa związku z art. 27 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm./. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu / art.130 § 1 Kpa/.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę (ostatnią ze stron) postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

m.p.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Świętochłowicach



.....
(pieczęć i podpis komendanta miejskiego PSP)

Otrzymują:

1. Przedszkole Miejskie nr 11 ul. Hajduki 14 14, 41-600 Świętochłowice – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
2. aa.