

## GMINA STRZEGOM

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom  
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516  
strzegom@strzegom.pl [www.strzegom.pl](http://www.strzegom.pl)

### Strona internetowa prowadzonego postępowania

Wasze pismo z dnia

-

Znak

-

Nasz znak

WliZP.271.2023.AJk.5


Data

27.07.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobycia i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5**”.

W związku z pytaniami do SWZ oraz wnioskiem mieszkańców zgodnie z art. 286 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający:

- 1) wprowadza zmianę w zakresie przedmiotu zamówienia - Wykonawca dodatkowo zaprojektuje oraz wykona dwa zjazdy z projektowanej drogi na działki 93, 94, 96, 101/1 Obręb Osiedle Wschód Nr 2 - zgodnie z rysunkiem poniżej.



Szczegółowe umiejscowienia zjazdu należy uzgodnić z właścicielami na etapie projektowania.

## 2) Odpowiada na pytania:

### 1. Pytanie 1

W związku z informacją o wystąpieniu Gminy Strzegom z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prosimy o udostępnienie opracowanej i złożonej wraz z wnioskiem Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP).

#### Odpowiedź:

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **"POPRAWA WARUNKÓW OBSŁUGI I ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH WYDOBYCIA I PRZERÓBKI GRANITU W GRANICZNEJ (GMINA STRZEGOM) POPRZEC SKOMUNIKOWANIE Z DK5"** od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu zamawiający zamieszcza kartę informacyjną przedsięwzięcia (załącznik nr 1) oraz opinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Według uzyskanych informacji raport środowiskowy nie będzie wymagany.

### 2. Pytanie 2

Zamawiający w dokumentacji przetargowej zawarł wymóg zastosowania opraw oświetleniowych z laserowymi sterownikami ruchu lub prędkości. Jako że zastosowanie laserowych sterowników w oświetleniu ulicznym jest rozwiązaniem niespotykanym, prosimy o doprecyzowanie jaką rolę miałyby spełniać ww. sterownik? 2) Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu sterowania natężeniem oświetlenia opartego na standardzie DALI z wykorzystaniem zegara astronomicznego i czujnika zmierzchu, zamiast zastosowania opraw z laserowymi sterownikami ruchu lub prędkości?

#### Odpowiedź:

Dla opraw ulicznych zastosować redukcję mocy w porze nocnej do 20% z zastosowaniem sterownika w oprawie. Natomiast dla ścieżki rowerowej zastosować załączanie opraw za pomocą czujnika ruchu w opcji podczerwieni PIR + sterownik umieszczony w oprawie. Obiekt ma być wykryty już z 20m. System sterowania oświetleniem drogowym i ścieżki rowerowej ma spełniać podstawowe wymagania określone w PFU, dlatego wybór producenta i systemu należy do Wykonawcy. Łączność pomiędzy czujnikiem, a sterownikiem może być przewodowa lub bezprzewodowa.

Czujnik laserowy ma zastosowanie przy redukcji mocy – rowerzysta/ pieszy ma być wykryty już z 20m i oprawa ma pracować na 100%.

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **03.08.2023r.**

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy w rozdziale 8 pkt. 8.1 i pkt. 8.4 oraz w rozdziale 9 pkt. 9.1, które otrzymują brzmienie:

Rozdział 8 pkt. 8.1 SWZ

„8.1 Składanie ofert

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na stronie [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strzegom> w terminie do dnia **03.08.2023 r. do godz. 09.00.**”.

Rozdział 8 pkt. 8.4 SWZ

„8.4 Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.08.2023 r. o godzinie 09:15** za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie zakupowej ofert.”.

Rozdział 9 pkt. 9.1 SWZ

„9.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **01.09.2023 r.**”

**BURMISTRZ**  
*mgr Zbigniew Suchyta*