

Grodziec, dnia 29 marca 2023 roku

IP.271.3.1.2023

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Wyjaśnienie treści warunków zamówienia

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach”.*

W odpowiedzi do zapytanie do treści warunków zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o doprecyzowanie objętości zbiorników retencyjnych. W PFU widnieją zapisy, że zbiornik ma być 100, 200 lub 300 m3.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że objętość zbiorników retencyjnych to 300 m3 każdy.

Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią WZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak