

LEGENDA:

- 1 - YnTKSYekw 1x2x0,8mm<sup>2</sup> p/t  
2 - HTKSHekw 3x2x0,8mm<sup>2</sup> PH90  
3 - YnTKSYekw 2x2x0,8mm<sup>2</sup> p/t  
4 - HDGs 3x1,5mm<sup>2</sup> PH90

- optyczna czujka dymu wraz z gniazdem


- przycisk oddymiania

- przycisk przewierzania

- czujka pogodowa deszcz-wiatr

- centrala oddymiania AFG-2004/8A 1L1G  
COD

UWAGA!  
Rysunki architektoniczne – budowlane należy rozpatrywać wraz z pozostałymi rysunkami branżowymi.  
Roboty budowlane – instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji oraz sprawdzić  
wymiary w naturze, w razie wątpliwości skontaktować się z architektem lub kierownikiem budowy.

		Archi-tektonika Krzyżozłot WRONA ul. Ogrodowa 3 39-200 Dębica tel. 606 768 081	
TEMAT PROJEKTU		Dokumentacja projektowa dotycząca dostosowania istniejącego budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Dębicy, do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych na dz. nr ewid.1114/8; 1114/10 obr.0004 Dębica.	
INWESTOR:		Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2; 39–200 Dębica	
LOKALIZACJA:		Dz. nr ewid. 1114/ 8; 1114/ 10 obr. 0004 Dębica	
TEMAT RYSUNKU:		SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA	
BRANŻA		ZESPÓŁ PROJEKTUJĄCY	
Instalacje elektryczne		mgr inż. Tomasz Kubala MAP/0053/POOE/13	
Opracował		mgr inż. Tomasz Kubala	
		PODPIS	
		STADIUM: PW	
		RYS. NR: IE.04	
		A3	
ZASTRZEŻA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZERYŚLOWANY, UZUPEŁNIONY LUB ODTWORZONY KOWAŁKOWO, BEZ PIŚMENEJ ZGODY FIRM ARCH–TEKTONIKA			