



SP ZZOZ.ZP/9./2020

Przasnysz, 16.04.2020 r

**Do wszystkich
Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Wymiana oświetlenia tradycyjnego na LED w SPZZOZ w Przasnyszu

W odpowiedzi na zapytania udzielamy odpowiedzi:

Pyt. 1

Czy udział w wizji lokalnej jest obowiązkowy, czy też brak dokonania wizji lokalnej nie będzie miał wpływu na ważność złożonej oferty?

Odp. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy.

Pyt. 2

Zgodnie z punktem VI.2.c) SIWZ Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej w dwóch latach przerobem rocznym nie mniejszym niż 900.000,00 zł brutto rocznie w robotach ujętych zamówieniem.

Wykaz robót należy udokumentować:

- do oferty należy załączyć wykaz robót, które świadczyć będą o spełnieniu ww warunków

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy na potwierdzenie tego warunku zostaną uznane roboty wykonywane w zakresie instalacji oświetleniowych w 50 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o jednostkowej wartości 20 tys zł każda wykonane w 2018 roku oraz analogiczne prace wykonane w 2019r.

Proszę też o wyjaśnienie, czy pod pojęciem "roboty ujęte zamówieniem" zamawiający dopuszcza wykazanie się jedynie pracami związanymi z instalacją oświetleniową (modernizacja oświetlenia wewnętrznego na LED) czy też wszelkie instalacje elektryczne (np. instalacja gniazdek elektrycznych, rozdzielnie elektryczne i wewnętrzne linie zasilające, instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja fotowoltaiczna, instalacje elektryczne słaboprądowe - SSP, komputerowa, telefoniczna, alarmowa)

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że specyfika robót objętych zamówieniem to montaż opraw. Nie jest to wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie, tym samym wykonanie okablowania nie jest tożsame z wymogiem stawianym w SIWZ.

Pyt. 3

W SIWZ jest zapis: „Jeżeli po wymianie opraw pozostaną widoczne ubytki Wykonawca je naprawi.” Proszę o informację czy naprawie podlegają wszystkie widoczne ubytki czy tylko te, które powstały przy pracach instalacyjnych związanych z przedmiotem zamówienia?

Odp. Naprawie podlegają ubytki powstałe w wyniku montażu lamp, należy jednak miejsca napraw zamaskować kolorem, który istnieje.

Pyt. 4

W SIWZ jest zapis: „Jeżeli po wymianie opraw nowa oprawa nie pokrywa powierzchni zdemontowanej należy powierzchnię na której zostaje zamontowana wyrównać dopasowując odpowiedni kolor farby”. Uprzejmie proszę o informację czy w przypadku kiedy nowe oprawy nie zasłonią śladów po starych oprawach to należy malować całe powierzchnie ścian sufitów czy tylko fragmenty przy nowej oprawie.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 3

Pyt. 5

Uprzejmie proszę o informacje czy Wykaz robót i Wykaz osób należy składać wraz z formularzem oferty w terminie składania ofert czy Zamawiający będzie wzywał Wykonawców o złożenie w/w wykazów.

Odp. Wykaz robót i Wykaz osób należy składać wraz z formularzem oferty w terminie składania ofert.

Pyt. 6

Zamawiający wymaga aby wymienić uszkodzone łączniki. Uprzejmie proszę o podanie maksymalnej ilości łączników do wymiany lub szacunkowej ilości takich łączników?

Odp. W ocenie Zamawiającego mogą to być ułamki % ponieważ wszelkie problemy usuwane są na bieżąco.

Pyt. 7

Uprzejmie proszę o informacje czy dla oprawy z poz. 1 i 2 Zamawiający dopuszcza montaż podtynkowy (kasetonowy) jeśli oprawy zmieszczą się w konstrukcji sufitu

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 8

Uprzejmie proszę o informacje czy dla oprawy z poz. 1 i 2, 8 Zamawiający dopuszcza klasę szczelności IP44/20 czyli klasa IP44 od strony pomieszczenia oraz IP20 od strony sufitu?

Odp. Zamawiający wymaga opraw zgodnie z SIWZ.

Pyt. 9

W uwagach pod tabelą Oprawy Oświetleniowe (załącznik nr 1) widnieje zapis: „Wskazany parametr nie musi równać się tej wielkości, przyjęta jest tolerancja +5% i jednocześnie nie może znacząco odbiegać od niej. W sytuacji dużych różnic należy zwrócić się do Zamawiającego o akceptację:”. Zapis ten nie jest jednoznaczny dlatego uprzejmie proszę o potwierdzenie, że dla parametrów gdzie nie jest określona minimalna lub maksymalna granica Zamawiający dopuszcza tolerancję na wymagane parametry +/- 5%. Większa rozbieżność niż podana wymaga złożenia wniosku w trybie zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji.

Odp. Większa rozbieżność niż +/- 5% wymaga złożenia wniosku w trybie zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji.

Pyt. 10

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy SIWZ (w tym OPZ) a pozostałymi dokumentami załączonymi do postępowania (np. audyty) jako prawidłowe należy traktować zapisy SIWZ.

Odp. Jako prawidłowe należy traktować zapisy SIWZ

Pyt. 11

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, iż dla panelu łózkowego nie należy podawać producenta i typu.

Odp. Dla panelu łózkowego nie należy podawać producenta i typu

Pyt. 12

Uprzejmie proszę o informację czy moc podana dla oprawy awaryjnej dotyczy całej oprawy czy jest to moc samego źródła światła? Pytam, gdyż na rynku nie ma oprawy awaryjnej, której całkowita moc wynosi 5 W a strumień świetlny wynosi co najmniej 460 lm.

Odp. Jest to moc źródła światła.

Pyt. 13

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie jaką wartość należy wpisać do tabeli będącej załącznikiem nr 1 do formularza oferty w wierszu: „Gwarancja Wykonawcy min 5 lat”?

Pytam, gdyż wykonawca deklaruje gwarancje w formularzu ofertowym

Odp. W formularzu ofertowym należy podać faktyczną wartość udzielonej gwarancji i ta sama wartość musi być tożsama jak w tabeli.

Pyt. 14

Uprzejmie proszę o informację czy wymiary opraw są podane w milimetrach?

Odp. Wymiary opraw podane są w milimetrach.

Pyt. 15

Uprzejmie proszę o dopuszczenie tolerancji na wymiary opraw +/- 10 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5%.

Z poważaniem

SP. Z OZ. Przasnysz
m. Przasnysz, ul. ...
[Podpis]